



Fundament pod agregat prądotwórczy należy wykonać z płyty betonowej zbrojonej prętami R10

Dokumentacja techniczna

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

przy ulicy Pawiej w Gdyni

Nr. części

CZĘŚĆ III

Nr. tomu

TOM 1

Nr. zeszytu

ZESZYT III

ETAP PROJEKTOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY

DROBNYCH FORM ARCHITEKTONICZNYCH

INWESTOR

URZĄD MIASTA GDYNI
AL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54
81-382 GDYNIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD
04-158, WARSZAWA, ul. Zamieniecka 46
TEL. (022) 740 11 45, 740 11 50, fax 879 8420
e-mail: apacad@pro.onet.pl www.apacad.pl

Tytuł rysunku:

FUNDAMENT

AGREGATU

Skala:

1:50

Numer rysunku

10

Data opracowania:

STYCZEN 2006