PODDASZE

P40 PDK6J
P40 PDK6J
P40a WC
P40a ŁAZIENKA
P27 PDK6J
P27a WC
P27a ŁAZIENKA
P26 PDK6J
P26 PDK6J
P26a WC
P26a ŁAZIENKA
P25 PDK6J
P25 PDK6J
P25a WC
P25a ŁAZIENKA
P35 PDK6J
P35a WC
P35a ŁAZIENKA
P31 PDK6J
P31a WC
P31a ŁAZIENKA

PRZYCISK 1 FAP 3010
PRZYCISK FAP 3002 +ELFC 44
FAP 3002 PRZYCISK W WC
FEH 1001
KASOWNIK PRZY WEJŚCIU POM. P40
KASOWNIK PRZY WEJŚCIU POM. P27b
KASOWNIK PRZY WEJŚCIU POM. P205
KASOWNIK PRZY WEJŚCIU POM. P26a
KASOWNIK PRZY WEJŚCIU POM. P204
KASOWNIK PRZY WEJŚCIU POM. P25a
KASOWNIK PRZY WEJŚCIU POM. P35a
KASOWNIK PRZY WEJŚCIU POM. 31b
LAMPKA
DO DYŻURKI 201 209 210 211 212 213 214 218
2×2,5
L 1
L 2
24VAC
FIM 1000
LAMPKA NAD DRZWIAMI
PUSZKA NAD DRZWIAMI

POKÓJ P40 | POKÓJ P27 | TOALETA U205 | TOALETA U204 | POKÓJ P26 | POKÓJ P25 | POKÓJ P35 | POKÓJ P31

DO DYŻURKI NA PARTERZE

2 x YnTKSY 7x2x0,5
201 202 203 204 205 206 207 208 215 216 217
FIM 1300
FEH 1001
ALARM STEP FAP 3002
BUZZER FIM 1100
L 2 24VAC

DYŻURKA II PIĘTRO

IPIĘTRO +1

P24 PDK6J
P15 PDK6J
P24a ŁAZIENKA
P15a ŁAZIENKA
P24 WC
P15 WC
U115 WC
U116 WC
U117 WC
P14 PDK6J
P14a WC
P14a ŁAZIENKA
P06 PDK6J
P06a WC
P06a ŁAZIENKA

KASOWNIK PRZY WEJŚCIU POM. P24a
KASOWNIK PRZY WEJŚCIU POM. P15a
KASOWNIK PRZY WEJŚCIU POM. U115
KASOWNIK PRZY WEJŚCIU POM. U116
KASOWNIK PRZY WEJŚCIU POM. U117
KASOWNIK PRZY WEJŚCIU POM. P14b
KASOWNIK PRZY WEJŚCIU POM. P06a
LAMPKA
DO DYŻURKI 101 110 111 112 113 114 122
LAMPKA NAD DRZWIAMI

POKÓJ 1 | POKÓJ 12 | TOALETA 1 | TOALETA 2 | TOALETA 3 | POKÓJ 13 | POKÓJ 21

DO DYŻURKI NA PARTERZE

2 x YnTKSY 7x2x0,5
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
FIM 1300
FEH 1001
ALARM STEP FAP 3002
BUZZER FIM 1100
L 2 24VAC

DYŻURKA I PIĘTRO

L 1 2×2,5
L 2 24VAC

Parter

M13 SEPARATKA
M14 WC
M14 ŁAZIENKA
M13 SEPARATKA
PRZYCISK W POKOJU
PRZYCISK W WC
FAP 3002 +ELFC 44
KASOWNIK PRZY WEJŚCIU POM. M13
LAMPKA
DO DYŻURKI 001 002 003 004 008 009 010 011 012
FIM 1000
PUSZKA NAD DRZWIAMI

IZOLATKI | POKÓJ P01 | POKÓJ P02 | POKÓJ P02 | POKÓJ P05 | POKÓJ P05 | TOALETA U15 | TOALETA U16 | TOALETA U17

SZAFKA ZASILAJĄCA

U013

DYŻURKA NA PARTERZE

2 x YnTKSY 7x2x0,5
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012
FIM 1300
FEH 1001
ALARM STEP FAP 3002
BUZZER FIM 1100
L 2 24Vac

SYGNAŁY Z DYŻURKI NA PARTERZE
SYGNAŁY Z DYŻURKI NA I PIĘTRZE

Dokumentacja techniczna
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
przy ulicy Pawiej w Gdyni

DPS

Nr.zeszytu	Nr.części	Nr.tomu
ZESZYT 2	CZĘŚĆ III	TOM IV

ETAP PROJEKTOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA

INWESTOR:

URZĄD MIASTA GDYNI
AL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54
81-382 GDYNIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
CAD Sp. z o.o.
04-158, WARSZAWA, ul., Zamieńiecka 46
TEL.(022) 740 11 45, 740 11 50, fax 879 8420
e-mail: apacad@pro.onet.pl www.apacad.pl

	IMIĘ NAZWISKO:	NR UPRAWNIENIA	PODPIS:
Projekt:			
	mgr inż. Rafał Makoha	Wa-23/00	
Opracował:			
	mgr inż. Robert Brożyna		

Tytuł rysunku:
Schemat systemu przyzywowo alarmowego

Skala: -

Numer rysunku:
E-B-2

Data opracowania:
LIPIEC 2005