

UI.EW/ 2227-31/2008

Gdynia, dnia 24.07.2008 r.

Otrzymują wg rozdzielnika

Dotyczy: „**Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni**”.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców, wyjaśniamy:

Pytanie 38: Na rzucie części I parteru projektu wykonawczego architektury w pomieszczeniu U05 występują drzwi, których oznaczenie jest nieczytelne, prosimy podać właściwy symbol drzwi.

Odpowiedź: Zamawiający podaje symbol : C-1, drzwi pełne jednoskrzydłowe, u dołu obite blachą .

Pytanie 39: Prosimy o określenie grubości tynków gipsowych (brak informacji w dokumentacji)

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej dot. tynkowania w rozdz.5 pt: „Wykonywanie tynków jednowarstwowych i podkładowych”, podano odnośnie tynków – należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie przygotowanych. W przypadku tynków jednowarstwowych zawierających gips należy przestrzegać metody „ mokre na mokre” i stosować się do wskazówek producenta (str.9 i 10 ST).

Jednocześnie uwzględniając prośbę zainteresowanych Wykonawców oraz dużą ilość pytań do dokumentacji projektowej :

- **przedłużam termin składania ofert oraz wniesienia wadium do dnia 29.07.2008r do godziny 10.00**
- **oraz ustalam termin otwarcia ofert na dzień 29.07.2008r. godz. 10.30**
- **miejsce otwarcia ofert - sala 105a.**

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Proszę o odwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego faxu (w dniu otrzymania) na numer Wydziału Realizacji Inwestycji 058-66-88-302.