



Oznaczenia średnic:
(rurociągi miedziane)

- ø40 – 42x1,5 Cu
- ø50 – 54x2,0 Cu
- ø65 – 76x2,5 Cu

UWAGA:

W najwyższych punktach montować zawory odpowietrzające z zaworem odcinającym
W najniższych punktach montować korki spusławowe

Schemat podłączenia grzewnic wentylacyjnych według odrębnego rysunku.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA				
ul. Opola 14Półskiego 11 80–320 Gdańsk				
PROJEKTOWAL		mgr inż. Wojciech Zaborski-Miszysko		
mgr. inż. Wojciech Zaborski-Miszysko		upr. bud. nr 160/Gd/2002		
ARCHITEKCI				
SPRAWDZIŁ				
mgr. inż. Marian Zaborski		upr. bud. nr 498/Gd/74		
INWESTOR				
Gmina Miasta Gdynia				
Gdynia, Al. Marszka Piłsudskiego 52/54				
GENERALNY WYKONAWCA INWESTYCJI				
...				
PROJEKT				
STADION RUGBY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM				
Gdynia ul. Sportowa, dz. nr ew.948/1				
INSTALACJA C.O. I ZASILANIA				
NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH				
STADIUM				
PROJEKT WYKONAWCZY				
BRANŻA				
SANITARNA				
TYTUŁ RYSUNKU				
ROZWINIĘCIE INSTALACJI				
ZASILANIA NAGRZEWNIC WENT.				
NR RYSUNKU				
C06				
SKALA		1 : 100	DATA	06.2007
STATUS RYSUNKU		A = BEZ UWAG B = Z UWAGAMI C = Z UWAGAMI DO ZMIOTU		