



- UWAGI!
- Uskoki posadowienia stóp fundamentowych wykonać na podłożu z chudego betonu B10 według przekrojów na rysunku.
 - Nie dopuścić do rozmożdżenia i rozluźnienia gruntu podłóznego w wykopie.
 - Roboty ziemne wykonać w suchym wykopie.
 - Ze stóp i ław fundamentowych wypuścić zbrojenie skupów - "fajki".
 - Zurządzenie podłózne ław łączyć na zakład min. 60 cm i przepuścić przez stopy fundament.
 - Wykop pod fundamenty powinien być prowadzony i odebrany przez nadzór geotechniczny co należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.
 - Minimalne odległości prętów głównych 5cm.
 - Sposób i lokalizację wykonania uzbrojeń instalacji odgromowej określono w projekcie elektrycznym.
 - W przypadku natrafienia na grunty niesłone, należy je wymienić na podsypkę piaskowo-żwirową zagęszczoną warstwami do 10 = 0,15.

BETON B30W6,
B40W6(ramy trybun)
wibrowany
STAL Bst 500
StOS

RZUT FUNDAMENTÓW
1 : 100

STADIUM RUGBY Z DZIECIĘCZYM SOCCEREM Główna ul. Sportowa 100-101	
PROJEKT WYKONAWCZY	
KONSTRUKCJA	
RZUT FUNDAMENTÓW	
1K	
SKALA	1:100
DATA	05.2007
REWIZJA	