

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na **roboty budowlane: „Stadion rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni “**

Rozstrzygnięcie protestu

Protestujący: INTERPLASTIC Roger Żółtowski
80-209 Chwaszczyno, Tuchom 146
Tel. 058-511-29-60
Fax.058-511-29-80

Oprotestowany: Gmina Miasta Gdynia
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego

Gmina Miasta Gdyni, działając zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz.1655 z 2007 z późniejszymi zmianami), informuje o rozstrzygnięciu protestu na zmodyfikowaną treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu nadanym przez Zamawiającego w odpowiedzi na postawione przez wykonawców zapytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n. „**Stadion rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni “**

Rozstrzygnięcie protestu jest następujące:

Protest zostaje oddalony jako bezzasadny

UZASADNIENIE

Zamawiający, po zapoznaniu się z treścią protestu i jego uzasadnieniem, stwierdza iż po przeanalizowaniu zarzutów, nie widzi potrzeby modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie innego określenia wymaganych parametrów technicznych dla nawierzchni syntetycznej, poprzez dopuszczenie wszystkich systemów nawierzchni sztucznych dla których wykonano badania IRB bądź, które obok wykazania się wynikami powyższych badań legitymują się także certyfikatem FIFA 2 Star. Fakt, iż nie w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą zaoferować żądany przedmiot zamówienia wszyscy wykonawcy działający w danej branży nie jest równoznaczny z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji.

Nawierzchnia syntetyczna boiska – jeden z elementów przedmiotu zamówienia – z „Rozdziału 3 – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA” pkt. f) „ nawierzchnia syntetyczna boiska na podbudowie przepuszczalnej wraz z obrzeżami bezpiecznymi, z prefabrykowaną warstwą elastyczną „shock pad” o grubości 13 mm, spełniająca standardy zgodne z wymaganiami IRB (z możliwością certyfikacji) o wymiarach 120 x 74 m wraz z siatkami bezpieczeństwa wysokości 15 m’’, **pozostaje nadal jednym z elementów całego przedmiotu zamówienia.**

Zamawiający po konsultacji z Biurem Projektów: Stalprojekt Biuro Architektoniczne, **zmodyfikował jedynie w punkcie opis** do projektu wykonawczego „drogowy i makroniwelacja infrastruktura – nawierzchnia boiska rugby” **w zakresie wymagań dotyczących nawierzchni syntetycznej boiska:**

„Jako nawierzchnię boiska przyjmuje się trawę syntetyczną o następujących parametrach:

- a) wysokość całkowita nawierzchni: min 67mm (w tym osnowa 2 mm)
- b) gęstość (ilość włókien/m²): 97.000
- c) ciężar całkowity: min. 3 000 gr/m²
- d) rodzaj włókna: polietylenowe: monofil lub fibrylowana lub monofil i fibrylowana w jednym splocie
- e) osnowa zabezpieczona lateksem ze wzmocnieniem siatką z włókna szklanego
- f) dtex: min. 15 000
- g) wypełnienie : piasek kwarcowy, granulaty gumowy SBR
- h) kolor nawierzchni: zielony
- i) linie: wklejone w nawierzchnię - białe”.

Zamawiający działając w granicach określonych przepisami prawa ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych minimalnych standardach jakościowych i technicznych.

Element przedmiotu zamówienia – nawierzchnia syntetyczna boiska - nie zawęży liczby wykonawców całego przedmiotu zamówienia, ponieważ przedmiotem zamówienia nie jest jedynie dostawa nawierzchni syntetycznej boiska. Potencjalni uczestnicy postępowania przetargowego mogą skorzystać z usług różnych dystrybutorów nawierzchni, której minimalne parametry określił Zamawiający, nie wskazując przy tym znaków towarowych, patentu lub pochodzenia.

Należy podkreślić, iż Zamawiający nie żąda jednego konkretnego i precyzyjnie określonego produktu o niepowtarzalnych cechach i technice wykonania.

Sztuczna trawa nie jest produktem powszechnie stosowanym, a w Polsce wręcz sporadycznie. Dlatego też w sposób naturalny liczba producentów nie jest nieograniczona, ale na fakt ten nie ma najmniejszego wpływu Zamawiający ani też jego działanie. Zamawiający stwierdza, że nie ma przeszkód by Protestujący skorzystał z ofert dystrybutorów działających na terenie innych państw UE, a nie tylko na terenie Polski.

Jednakże istniejąca na rynku polskim liczba producentów i dystrybutorów gwarantuje zachowanie uczciwej konkurencji. Zamawiający posiada wiedzę o więcej niż jednym producencie nawierzchni syntetycznej boiska oraz kilku jej dystrybutorach i odrzuca zarzut, iż narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, którzy mogą wybrać u dostawców nawierzchnię różnych producentów, z zachowaniem parametrów które określił Projektant.

Zarzut odnośnie zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia zbyt wygórowanych parametrów sztucznej trawy jest niezasadny, bowiem Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby, żądając produktu o cechach odpowiadających jego potrzebom, a wydając pieniądze publiczne, ma obowiązek stosowania najwyższych standardów jakościowych, gwarantujących zrealizowanie zamówienia o odpowiednio długiej eksploatacji, zgodnie z jego przeznaczeniem, przy zachowaniu należytej jakości.

Zamawiający kieruje się potrzebą realizowanej inwestycji, celowością i ekonomią wydatkowania środków publicznych i wykorzystaniem w przyszłości obiektu sportowego. Nie można postawić zarzutu Zamawiającemu utrudniania uczciwej konkurencji przez dążenie do uzyskania boiska o parametrach najlepszych wg posiadanej przez niego wiedzy.

Tak opisany element zamówienia, jakim jest nawierzchnia ze sztucznej trawy gwarantuje długoletnie użytkowanie przy zachowaniu należytej jakości murawy. Należy

podkreślić, że murawa do gry w rugby ze względu na rodzaj i charakter gry musi posiadać parametry o wyższej wytrzymałości niż nawierzchnia do gry w piłkę nożną.

Stadion rugby o nawierzchni sztucznej został zaprojektowany po raz pierwszy w Polsce i ma spełniać wymagania porównywalne do standardów światowych.

Zgodnie z art. 184 ustawy Prawo zamówień publicznych, Protestującemu przysługuje prawo odwołania, które wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię do Wydziału prowadzącego na adres:
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.