

Gdynia, dnia 28 sierpnia 2008 roku

UGI.MK-7332-1/517/2008/6670



**Pracownia Projektowa Zagospodarowania Terenu,  
Dróg i Zieleni DROZET  
ul. Reja 13/15  
81-874 Sopot**

dotyczy: wniosku o uzgodnienie projektu parkingu przy ulicy Orłowskiej – kanalizacja deszczowa

Odpowiadając na wniosek o uzgodnienie dokumentacji pn. „Temat: Gdynia-Orłowo. Parking przy ul. Orłowskiej. Projekt odwodnienia parkingu i przełożenia kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej; Stadium: Projekt budowlany; Inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: Pracownia Projektowa Zagospodarowania Terenu, Dróg i Zieleni DROZET;; projektant: mgr inż. E. Łojewski; data opracowania: lipiec 2008r.), Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, iż uzgodnienie jest ważne przy następujących założeniach:

1. układ drogowy przedstawiony na rysunku nr 1 pn. „Plan sytuacyjny – projekt odwodnienia parkingu” został pozytywnie uzgodniony przez Wydział Inżynierii Ruchu Urzędu Miasta Gdyni;
2. możliwość odprowadzania wód opadowych i roztopowych z planowanej inwestycji uwarunkowana jest wykonaniem i oddaniem do użytku sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowanej zgodnie z dokumentacją pn. „Tytuł: Projekt budowlany budowy kanałów deszczowych w ulicach: Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej; Obiekt: Kolektory deszczowe i urządzenia podczyszczające; Branża: Sanitarna, Konstrukcyjna i drogowa” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane „EDBUD”, ul. Wierzbowa 25, 81-558 Gdynia; data opracowania: lipiec 2007r.);
3. przejęcie przez tut. Zarząd do eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej teren parkingu możliwe będzie po:
  - uregulowaniu spraw formalno-prawnych związanych z planowaną inwestycją;
  - dostarczeniu dokumentacji odbiorowej wraz z nagraniem (CD, DVD) i raportem z inspekcji telewizyjnej kanału deszczowego i przykanalików wykonanej wraz z pomiarem spadku.



## UZGODNIENIE

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni akceptuje rozwiązania techniczne zawarte w dokumentacji pn. „*Temat*: Gdynia-Orłowo. Parking przy ul. Orłowskiej. Projekt odwodnienia parkingu i przełożenia kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej; *Stadium*: Projekt budowlany; *Inwestor*: Gmina Miasta Gdyni; *jednostka projektowa*: Pracownia Projektowa Zagospodarowania Terenu, Dróg i Zieleni DROZET;; *projektant*: mgr inż. E. Łojewski; *data opracowania*: lipiec 2008r.) z następującymi uwagami:

- a) ewentualną regulację wysokością wjazdu na studniach rewizyjnych wykonać za pomocą pojedynczego pierścienia;
- b) na ewentualne zmiany w projekcie, które wynikną przed lub/i w trakcie jego realizacji, należy uzyskać zgodę tut. Zarządu - przed dokonaniem tych zmian;
- c) należy zachować normatywne odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu;
- d) w trakcie wykonywania robót budowlanych należy umożliwić ich kontrolę przedstawicielom tut. Zarządu;
- e) realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego (teren budowy należy przywrócić do stanu pierwotnego) oraz naruszać interesów osób trzecich;
- f) o rozpoczęciu i zakończeniu robót powiadomić pisemnie tut. Zarząd – fax 058 662 28 41, powołując się na niniejsze uzgodnienie oraz podając imię, nazwisko i numer telefonu kierownika robót.

Uzgodnienie ważne jest jeden rok tj. do dnia 27.08.2009r.

Integralną częścią niniejszego uzgodnienia jest ostemplowany, w ww. dokumentacji, rysunek nr 1 pn. „Plan sytuacyjny – Projekt odwodnienia parkingu”.

Jednocześnie tut. Zarząd informuje:

- trasę projektowanego uzbrojenia należy uzgodnić z opiniodawcą układu drogowego – Wydziałem Inżynierii Ruchu Urzędu Miasta Gdyni;
- z tut. Zarządem należy uzgodnić plan zagospodarowania terenu zawierający wszystkie projektowane elementy w ramach planowanej inwestycji;
- do tut. Zarządu należy dostarczyć projekt wykonawczy;
- planowana inwestycja powinna być realizowana jednocześnie z budową sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Orłowskiej zgodnie z dokumentacją pn. „*Tytuł*: Projekt budowlany budowy kanałów deszczowych w ulicach: Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej; *Obiekt*: Kolektory deszczowe i urządzenia podczyszczające; *Branża*: Sanitarna, Konstrukcyjna i drogowa” (*inwestor*: Gmina Miasta Gdyni; *jednostka projektowa*: Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane „EDBUD”, ul. Wierzbowa 25, 81-558 Gdynia; *data opracowania*: lipiec 2007r.);
- należy wziąć pod uwagę zapisy pozostałych uzgodnień dokumentacji dla planowanej inwestycji.

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni;
3. Wydział Inżynierii Ruchu Urzędu Miasta Gdyni;
4. UGI a/a.

KIEROWNIK DZIAŁU  
*Jan Gawin*



ZARZĄD DRÓG I ZIELENI  
JEDNOSTKA BUDŻETOWA MIASTA GDYNIA  
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 95/98  
NIP 586-218-63-30, REGON 220356267  
tel. 058/761-20-00, fax 058/662-28-41

Załącznik do pisma  
Nr UGI.MK-7332-1/517/2008/6670  
z dnia 28.08.2008.

# GDYNIA-ORŁOWO UL. ORŁOWSKA- PARKING Projekt SANITARNY

Plan sytuacyjny  
skala 1:500



Pracownia Projektowa  
Zagospodarowania Terenu, Dróg i Zieleni

DROZET



81-874 SOPOT UL. REJA 13/15 pok. 817,818 550 32 60 561 32 05 wew. 2093

INWESTOR:	Urząd Miasta Gdyni. Wydział Inwestycji			UMOWA:
PROJEKT:	Gdynia- Orłowo ul. Orłowska. Parking.			
NAZWA RYSUNKU:	PLAN SYTUACYJNY – PROJEKT ODWODNIENIA PARKINGU			
FAZA:	PB	BRANŻA:	SANITARNA	SKALA:
		IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:	1:100/500
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Edward Łojewski			
OPRACOWAŁ:				
SPRAWDZIŁ:	inż. Jan Przybek			NR RYS.:
KIER.PRACOWNI:	mgr inż. Bogdan Dmochowski			1