


załącznik do uzgodnienia

Uzgodnienie nr **271/2008/B** z dnia 02.10.2008r.

dot. Projektu budowy parkingu przy ul. Orłowskiej w Gdyni

Uzgadnia się z/w warunkami:

1. Zachować wymagane przepisami i normami odległości od istniejącej i projektowanej sieci gazowej.
2. Przystąpienie do robót należy zgłosić pisemnie do Punktu Dystrybucji Gazu w Sopocie i nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem.
3. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym.
4. W przypadku natrafienia na nie zidentyfikowaną sieć gazową należy powiadomić Punktu Dystrybucji.
5. **Należy zachować normatywne przykrycie gazociągu (0,8 m) od projektowanych nawierzchni.**
6. **Nad siecią gazową nawierzchnię wykonać jako rozbieralną i na podbudowie przepuszczalnej.**
7. **Uzbrojenie techniczne lokalizować poza strefą kontrolowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97 poz. 1055)**
8. **Sieć gazową stalową odkrytą w czasie budowy należy oczyścić i przeizolować zgodnie z instrukcją ZSG-00-I-006 używając materiałów według wykazu materiałów powłokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach gazowych. Dodatkowe informacje pod tel. 325-82-40.**
9. Wszystkie uszkodzenia istniejącej sieci gazowej będą usunięte na koszt inwestora obiektu budowlanego.
10. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 m-cy od daty jego wydania.

Specjalista d/s Technicznych

Adam Szywnowski

