

LEGENDA:

- PŁASKOWNIK Fe2x 25x4
- UZIOM FUNDAMENTOWY
- POŁĄCZENIE SPAWANE
- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY DO PRZYŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU
- GPW — WYPUST WYKONAWCZY PŁASKOWNIKIEM Fe2x 25x4 DO PRZYŁĄCZENIA LOKALNEJ SZYNY POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
- GSU — WYPUST WYKONAWCZY PŁASKOWNIKIEM Fe2x 25x4 DO PRZYŁĄCZENIA GŁÓWNEJ SZYNY UZIEMIAJĄCEJ
- GSK — WYPUST WYKONAWCZY PŁASKOWNIKIEM Fe2x 25x4 DO PRZYŁĄCZENIA METALOWYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDYNKU
- PRZEWÓD POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZEGO PROMIENIOWY W SZACHTACH INSTALACYJNYCH DO PRZYŁĄCZENIA METALOWYCH CZĘŚCI WYPOSAŻENIA BUDYNKU
- DO UZIOMOWEJ SIATKI FUNDAMENTOWEJ W STOPACH FUNDAMENTOWYCH ORAZ NATURALNE ELEMENTY UZIOMOWE

UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE WYPROWADZENIA SIETKOWE NIE OKREŚLONE, BARIERKI, SŁATKI, KONSTRUKCJE STALOWE I INNE UZIEMIONE, ZADASZENIA ,ITP. NALEŻY PRZYŁĄCZYĆ

RZUTY I PRZEKROJE BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYBNIKU PRZY UL. ŻORSKIEJ 5 - ETAP 1 I ETAP 2 - ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM OPRACOWANYM PRZEZ ARCHITEKTA MGR INŻ. ARCH. ANNĘ KASPRZYK, UPR. NR WOJ/0298/PWOK/04 ORAZ PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM OPRACOWANYM PRZEZ MGR INŻ. ROBERTA GORKIEWICZA, UPR. NR WOJ/0298/PWOK/04

OPIS SEKTORÓW

- Ch - TRYBUNA TYPOWA 31 KRZESEŁ
- Ch - TRYBUNA 30 KRZESŁ NA PRZECIWSŁOŃCU
- Ch - TRYBUNA TYPOWA 31 KRZESEŁ
- Ch - MASZTOWE TYPOWE
- Th - TRYBUNA Z WBUDOWANĄ TRYBUNĄ PRZENOŚNĄ
- Th - NARZĘDNIA Z KULISAMI NA TRYBUNĘ PRZENOŚNĄ
- Th - TRYBUNA TYPOWA
- Th - TRYBUNA VIP
- Th - TRYBUNA SUPER-VIP

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
ul. Rudzka 15, 32-005 Rudzica, ul. Bliźniaka 15 tel./fax 0xx 65 31
e-mail: kaprzyk.rol.pl NIP: 676-221-10-22

Projektant
mgr inż. Robert Gorkiewicz
Upr. Nr Woj/0298/PWOK/04

Sprawdzający
mgr inż. Wojciech Wiśniewski
Upr. Nr WOJ/1704/IJ/PWOK/05

Branża:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat:
STADION PIŁKARSKI
W SOŚNICY
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
SOŚNICA

Zawartość:
Plan inst. uziemiającej i połącz. wyrównawcz.
Część C- inst. gazu.

Skala:	Data:	Nr rysunku:	Strona:
1:100	03/2009	W-TAE-2606	01