



ROZDZIELNICA
RR-12

Ochrona przeciwporażeniowa
Szybkie wyłączenie
Układ sieci
TN-S

Uwaga:
Styczniki do sterowania poszczególnych grup opraw
oświetleniowych dobierać w oparciu o tabele doboru
wybranego producenta.



STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Mitobędzka 23
tel/fax 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl
www.spak.com.pl

Projektant	mgr inż. Robert Gorzkiewicz Upr. nr MAZ/0298/PWOE/04		
Sprawdzający	mgr inż. Wojciech Witkowski Upr. nr MAZ/0412/PWOE/05		
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
	PROJEKT WYKONAWCZY		
Temat	STADION PIŁKARSKI W GDYNI PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5 TRYBUNA		
Zawiera	Rozdzielnica RR-12. Schemat zasadniczy.		
Skala	Data 03/2009	Nr. Rys. W-T-IE-2654	Rew. 01

