

LEGENDA:

- 35 ŻELBETOWE ŚCIANY ZSZYTÓW
- GŁÓWNE FUNDAMENTOWY
- SŁUPY ŻELBETOWE
- SŁUPY ŻELBETOWE SPRAWNE
- PRZYWÓD ODPROWADZAJĄCY DO PRZYŁĄCZENIA KONSTRUKCJE STALOWEJ DACHU
- WYPUST WYKONANY PŁASKOWNIKIEM FeZn 25x5 DO PRZYŁĄCZENIA LOKALNEJ SIATKI POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
- WYPUST WYKONANY PŁASKOWNIKIEM FeZn 25x5 DO PRZYŁĄCZENIA GŁÓWNEJ SIATKI UZIEMIAJĄCEJ
- WYPUST WYKONANY PŁASKOWNIKIEM FeZn 25x5 DO PRZYŁĄCZENIA METALOWYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDYNKU
- PRZYWÓD POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZEGO PROWADZONY W KIERUNKU PRZYŁĄCZA TYPOWEGO DO PRZYŁĄCZENIA METALOWYCH CZĘŚCI WYPOSAŻENIA BUDYNKU
- DO UZIEMIENIA STOP FUNDAMENTOWYCH WYKORZYSTAĆ ZBROJENIE ŻELBETOWE NATURALNE ELEMENTY UZIEMIONE

UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO, OKŁADZINOWA, BARIEROWE, SIATKI, KONSTRUKCJE STALOWE NALEŻY UZIEMIĆ.
ZAMIANOWA ZPP. NALEŻY PRZYŁĄCZYĆ.

RZUTOWE RYSUNKI ZESTAWIONE ZE SOBĄ NA 10 CZĘŚCIACH
W SKALI 1:100 ORAZ 1:200 W FORMACIE A1 ORAZ A2 WRAZ
ZESTAWIENIEM MATERIAŁÓW, WYMAGAŃ OGÓLNYCH
I OPISU SYSTEMU OCHRONY PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM
I TABELAMI Z WYMIARAMI, ZE ZWYK. ARCHITEKTONICZNEJ.

UWAGI:
1. Rysunek nie uwzględnia otworów i przebić
dla instalacji w elementach żelbetowych.

OPIS SEKTORÓW

- SEKTOR I – TRYBUNA FRONTOWA
- SEKTOR II – TRYBUNA BOCZNA
- SEKTOR III – TRYBUNA DŁUGA
- SEKTOR IV – TRYBUNA NAROŻNA
- SEKTOR V – TRYBUNA FRONTOWA
- SEKTOR VI – TRYBUNA NAROŻNA

- TRYBUNA Z WEJŚCIAMI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- TRYBUNA Z WEJŚCIEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- TRYBUNA Z WEJŚCIEM
- TRYBUNA VIP
- TRYBUNA SUPER VIP

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
35-055 Rzeszów, ul. Bł.Wincenty 25
tel./fax: 604 88 21
e-mail: kp@kp2.com.pl
NIP: 813-102-19-21

Projektant: mgr inż. Robert Gorkiewicz
Upr. nr Maz/0298/PWOE/04

Sprawdzający: mgr inż. Wojciech Wiśniewski
Upr. nr MAZ/0412/PWOE/05

Branża: **INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat: **STADION PIŁKARSKI**
W GOŁTOWIE
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
GOŁTOWIE

Zawartość: **Plan inst. uziomi(ajcej i połącz. wyrównawcz.**
Część D – Dach widowni.

Skala:	Data:	Nr teczki:	Nr rysunku:
1:100	03/2009	WTIE-4603	01