

ZESTAWIENIE DO RYS. E2 - E4

pomieszczeń , powierzchni , nr rozdzielnic zasilających, moc elektryczna
czynna oświetlenia , oznaczenia opraw oświetleniowych na rysunkach technicznych i
przykładowych typów opraw oświetleniowych

Nr	Przeznaczenie	Powierzchnia w m ²	Nr rozdzielnic	Moc czynna W	Oznaczenie na rysunku	Typ oprawy
1	2	3	4	5	6	7
0.01	Przedsionek	3,4	TR 1	84	A	ACPB2/36 2xT26
0.02	Korytarz	21,47	TR 1	210	B	ACBAP2/36 2xT26
0.03	Recepcja	2,89	TR 1	70	B	ACBAP2/36 2xT26
0.04	Biurowe	19,68	TR 1	210	B	ACBAP2/36 2xT26
0.05	Biurowe	12,46	TR 1	140	B	ACBAP2/36 2xT26
0.06	Gospodarcze	6,70	TR 1	84	C	PLX2/18 2xT26
0.07	Korytarz	2,73	TR 1	84	C	PLX2/18 2xT26
0.08	Toaleta	1,30	TR 1	18,3	D	DOR 1/18 IP54
0.09	Toaleta	1,10	TR 1	36,6	D	DOR 1/18 IP54
0.10	Centr. telef.	2,30	GTR	72	E	ACR3/18 3xT26
0.11	Serwerownia	3,35	GTR	72	E	ACR3/18 3xT26
0.12	Korytarz	31,28	TR 3	414	F	ACSP 2x18 TC
0.13	Toaleta	2,89	TR 3	36,6	D	DOR 2/18 IP54
0.14	Umywalnia	1,76	TR 3	18,3	D	DOR 2/18 IP54
0.15	Toaleta	1,76	TR 3	18,3	D	DOR 2/18 IP54
0.16	Umywalnia	5,80	TR 3	126	C	PLX2/18 2xT26
0.17	Jadalnia posilk. własnych	15,97	TR 3	216	E	ACR 3/18 3xT26
0.18	Gospodarcze	2,60	TR 3	72	E	ACR 3/18 3xT26
0.19	Porządkowe	2,72	TR 3	18,3	D	DOR2/18 IP54
0.20	Socjalne sprzątaczek	8,41	TR 3	84	H	ACBAP 4/18 4x T26
0.21	Archiwum	11,65	TR 3	184	I	ADL2/18 2xTC-DOW
0.22	Gospodarcze	2,62	TR 3	18,3	D	DOR 2/18 IP54
0.23	Biuro kier. transportu	12,69	TR 3	168	H	ACBAP 4/18 4xT26
0.24	Magazyn leków	12,96	TR 3	168	H	ACBAP4/18 4xT26
0.24a	Magazyn bielizny	13,72	TR 3	168	H	ACBAP4/18 4xT26
0.25	Socjalne	12,15	TR 3	168	H	ACBAP4/18 4xT26
0.26	Socjalne	13,14	TR 3	168	H	ACBAP4/18 4xT26
0.27	Pokój personelu	12,60	TR 3	168	H	ACBAP4/18 4xT26
0.28	Socjalne	13,50	TR 3	168	H	ACBAP4/18 4xT26
0.29	Socjalne	12,51	TR 3	168	H	ACBAP 4/18 4xT26
0.30	Świetlica	45,03	TR 1	672	H	ACBAP4/18 4xT26
0.31	Dyspozytornia	9,92	TR 1	168	B	ACBP2/36 2xT26
0.32	Dyżurka chirurgów	7,38	TR 2	144	E	ACR 3/18 3xT6
0.33	Dyżurka siostr	10,68	TR 2	288	E	ACR3/18 3xT26
0.34	Ambulatorium	16,83	TR 2	336	K	AR2/35 2xT26
0.35	Gipsownia	10,90	TR 2	336	K	AR2/35 2xT26
0.36	Gospodarcze	1,27	TR 2	18,3	K	AR2/35 2xT26
0.37	Toaleta	2,64	TR 2	18,3	D	DOR2/18 IP54
0.38	Toaleta	5,05	TR 2	36,6	D	DOR2/18 IP54
0.39	Przedsionek toalety	4,11	TR 2	18,3	D	DOR2/18 IP54
0.40	Zaplecze gabinetu stomatolog.	4,93	TR 2	36,6	K	AR2/35 2xT26
0.41	Gabinet stomatologiczny	15,29	TR 2	256	K	AR2/35 2xT26
0.42	Poczekalnia stomatolog.	5,45	TR 2	84	K	AR2/35 2xT26
0.42a	Ciemnia	6,75	TR 2	84	K	AR2/35 2xT26
0.43	Socjalne	5,77	TR 2	84	K	AR2/35 2xT26