



PREZYDENT MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

telefon (centrala): 66-88-000; fax: 62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UI.EW/ 7041-81/2010/200

Gdynia, dnia 11.02.2010 r.

Dotyczy : przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na wykonanie robót budowlanych obejmujących: „ **Przebudowa skrzyżowania ul. Północnej z ul. Chyłońską w Gdyni**”

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, wyjaśniam :

Pytanie 1. Wodociąg

Czy inwestor dysponuje inwentaryzacją połączeń istniejącej magistrali wodociągowej w ul. Chyłońskiej w których zaprojektowano doszczelniacz kielicha.

Ze względu na różne długości rur i występujące na trasie kształtki nie ma możliwości sprawdzenia przedmiaru /61szt/, wyliczenia robót ziemnych. Brak inwentaryzacji powoduje, że należy odkopać całą rurę w celu znalezienia miejsc doszczelnień. Czy należy wykonać doszczelnienia w miejscach gdzie nie jest rozbierana nawierzchnia/zgodnie z projektem drogowym/

Odpowiedź : Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją połączeń istniejącej magistrali wodociągowej w ul. Chyłońskiej. Doszczelnienia należy wykonać tylko na odcinku sieci odkrytym w czasie robót drogowych.

Pytanie 2. Roboty ziemne w ilości podanej w przedmiarze na przebudowę wodociągu sugerują wykonanie nowych wodociągów bez wykopu pod demontaże likwidowanych wodociągów. W jaki sposób należy wykonać demontaż starych wodociągów. W/g ST należy je rozebrać. Jeżeli tak to proszę o podanie technologii i zakresu rozbiórki i odtworzenia nawierzchni w miejscu nakładki na skrzyżowaniu Chyłońskiej i Północnej oraz ul. Północnej poza zakresem robót drogowych objętych przetargiem- zgodnie z projektem drogowym.

Odpowiedź : Przedmiot zamówienia nie obejmuje likwidacji pokazanych na planach wodociągów wraz z rozbiórką nawierzchni drogowych zlokalizowanych poza obszarem robót drogowych objętych dokumentacją .

Pytanie 3. Gazociąg

Likwidacja części gazociągu przebiega poza zakresem robót drogowych. Proszę o wskazanie technologii wykonania robót drogowych rozbiórkowych i odtworzeniowych przy rozbiórce gazociągu poza zakresem robót drogowych objętych przetargiem, zwłaszcza przejścia poprzeczne przez ul. Chyłońską.

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia nie obejmuje likwidacji pokazanego na planach odciętego nieczynnego gazociągu wraz z rozbiórką nawierzchni drogowych zlokalizowanych poza obszarem robót drogowych objętych dokumentacją. Przejścia poprzeczne przez jezdnię ul. Chyłońską należy wykonać przeciskiem.

Jednocześnie Zamawiający :

- przedłużyć termin składania ofert oraz wniesienia wadium do dnia 12.03.2010 r. do godziny 10.00
- ustalić termin otwarcia ofert na dzień 12.03.2010 r. godz. 11.30.

Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie modyfikuje jej treści w sposób wymagający dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian w ofercie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI

dr inż. arch. Marek Stępa
WICEPREZYDENT MIASTA