

Uzgodnienie nr 328/2009/B z dnia 26.11.2009r.

**dot. Projektu budowa oświetlenia ( lokalizacja kabli i latarni oświetleniowych) ulicy  
Zbrojnej w Gdyni**

**Uzgadnia się z/w warunkami:**

1. Zachować wymagane przepisami i normami odległości od istniejącej i projektowanej sieci gazowej.
2. Przystąpienie do robót należy zgłosić pisemnie do Punktu Dystrybucji Gazu w Gdyni nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem .
3. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym. Przed przystąpieniem do wykonywania skrzyżowań z siecią gazową należy dokładnie zlokalizować sieć gazową zwłaszcza przy wykonywaniu przejść metodami bez wykopowymi.
4. W przypadku natrafienia na nie zidentyfikowaną sieć gazową należy powiadomić Punkt Dystrybucji.
5. Wszystkie uszkodzenia istniejącej sieci gazowej będą usunięte na koszt inwestora obiektu budowlanego.
6. Zabezpieczyć ,istniejącą armaturę gazową (np. sączi węchowe) i oznakowanie gazociągów, sposób uniemożliwiający ich zniszczenie bądź zakrycie podczas realizacji budowy projektowanych kabli.
7. Linie kablowe na skrzyżowaniach i zbliżeniach z gazociągami należy prowadzić w rurach ochronnych .
8. Linie kablowe oraz fundamenty słupów oświetleniowych lokalizować poza strefą kontrolowaną gazociągu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. ( Dz. U. Nr 97 poz. 1055).
9. W przypadku uszkodzenia izolacji należy ją naprawić zgodnie z instrukcją ZSG-00-I-006 używając materiałów według wykazu materiałów powłokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach gazowych i zgłosić do odbioru do Działu Ochrony Przeciwkorozyjnej OZG w Dodatkowe informacje pod tel. 325-82-40.
10. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 m-cy od daty jego wydania.

**Uwaga:** Przy lokalizacji fundamentów słupów oświetleniowych należy dokonać przekopów ustalając dokładne położenie sieci gazowej a następnie fundament słupa ustalić w odległość minimum 0,5 m od gazociągu. Na odcinku „A-A” dokonać przekopów lokalizujących sieć gazową i ustalić położenie kabli poza strefą kontrolowaną gazociągu 0,5 m . Ułożone uzbrojenie wraz z oz wykopami próbnymi zgłosić do odbioru w Punkcie Dystrybucji Gazu w Gdyni w celu odbioru w wykopie otwartym . Przeizolować , zgodnie z obowiązującymi instrukcjami w PSG Sp. z o.o. odcinki gazociągów DN 100/50 stalowych które znajdują się na skrzyżowaniach gazociągów z projektowanym kablami po 1,5 m w każdą stronę od osi skrzyżowania.

Specjalista d/s Technicznych  
Adam Szynwelski