

N-26101

kV); 14m
-2kpl. 42.2

ana kabla

Str. linia kablowa SN-15kV
nr 26101 typu BAKnEIA 3x240

Zbrojna

Istn. linia telekomunikacyjna
przy proj. latarniach odkopac
i odsunac na odleglosc 0,5m
od fundamentu i oslonic rura
dwudzielną Arof A110PS L=2m

(kanalizacja)

razie potrzeby odkopac w obie strony
i mozliwie duza odleglosc
miejscu styku z fundamentem

URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ GEODEZJI

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1998 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 13, poz. 132) i Prawo
z późniejszymi zmianami) uzgodnił i usytuowanie projektowa-
nych sieci uzbrojenia terenu:

.....Zgodnie z załączoną opinią
wyszczególnienie uzgodnionych sieci uzbrojenia terenu:
(Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu)

nia i geodezyjnej inwentaryzacji projektowej podlega wytycze
prawnego do wykonywania prac geodezyjnych.
w razie niezgodności z projektem sieci uzbrojenia terenu z
mapą z wynikami inwentaryzacji geodezyjnych, projektant
organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
zachowuje ważność na okres 3 lat od dnia wydania opinii w
terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji i
uzbrojenia terenu oraz sposobów uzgodnienia dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 8, poz. 455).

MKZ 7443/1-902/89
(sygn. opin.)

Gdynia, 20.02.2009
(podpis i data)

.....
(organ) uzgodnił i usytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia
terenu, wile, pozwisko, podpis
uzgodniającego zespołu

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
Z INWENTARYZACJĄ URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH
skala 1:500
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, Zbrojna

Nr sekcji: 5016-(5a2,4)

Obręb: Gd.43,45

Nr działki: różne