



- W1  
0,75
- ⊗ - wentylator wyciągowy W1  
z silnikiem 3-faz. o mocy 0,75kW
- ZS
- ⊗ - zestaw sterowniczo-sygnalizacyjny Nr 3  
mocować na wys. 1,4m od posadzki
- N1  
25,1
- centrala nawiewna  
z grzaniem elektrycznym

UKŁAD SIECI TN-S  
Ochrona od porażeń szybkie wyłączenie

INWESTOR	Zespół Szkół Specjalnych Nr17 w Gdyni		Instalacja zasilania i sterowania wentylacją – piwnica.		SKALA 1:50
ADRES BUDOWY	81-311 Gdynia, ul. Witomińska 25/27				BRANZA: E
PROJEKTANT	Remigiusz Łopatynski upr. bud. 1570/Gd/84	PODPIS	PRZEBUDOWA I REMONT KUCHNI I STOŁÓWKI SZKOLNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W ZSS NR 17 W GDYNI		ETAP: PB
SPRAWDZAJĄCY		PODPIS	OBIEKT	BUDYNEK ZSS NR 17 W GDYNI	DATA: 08.2009
			JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Anita Wilczyńska-Pracownia Architektury PROSPERITA 81-524 Gdynia, ul. Goplany 6	4