

**Projektowanie i Wykonawstwo
Budowlane EDBUD
ul. Wierzbowa 25
81-558 Gdynia**

dotyczy: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej remontu kanalizacji deszczowej w ulicy Korczaka w Gdyni – **branża sanitarna**

UZGODNIENIE

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni uzgadnia, w zakresie kanalizacji deszczowej, dokumentację pn. „Tytuł: Projekt budowlano-wykonawczy remontu kanalizacji deszczowej w ulicy Korczaka w Gdyni. Adres obiektu: Gdynia, ulica Korczaka (działki nr 592/35). Obiekt: Kanalizacja deszczowa. Branża: Drogowa, sanitarna” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane EDBUD, ul. Wierzbowa 25, 81-558 Gdynia; projektant: mgr inż. Dorota Jarosz; data opracowania: czerwiec 2009r.), z następującymi uwagami:

1. wpusty uliczne należy wyposażyć w jednoelementowe kosze na nieczystości o głębokości 0,6 m;
2. istniejącą sieć kanalizacji deszczowej przewidzianą do wyłączenia z użytkowania należy fizycznie zlikwidować;
3. na ewentualne zmiany w projekcie, które wynikną przed lub/i w trakcie jego realizacji, należy uzyskać zgodę tut. Zarządu - przed dokonaniem tych zmian;
4. w trakcie realizacji robót wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia ich kontroli przedstawicielom tut. Zarządu;
5. wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki do przepuszczenia wód opadowych miejską siecią kanalizacji deszczowej w trakcie wykonywania na niej robót budowlanych; za szkody powstałe w wyniku zalewania terenu w rejonie planowanej inwestycji z powodu prowadzonych robót, odpowiedzialność ponosić będzie wykonawca;
6. przed rozpoczęciem procedury odbiorowej należy dostarczyć tut. Zarządowi dokumentację odbiorową zawierającą m.in. dokumentację powykonawczą, geodezyjny pomiar powykonawczy, nagranie (CD, DVD) i raport z inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji deszczowej (kanałów deszczowych i przykanalików) wykonanej wraz z pomiarem spadku oraz protokół z dokonania próby szczelności sieci; inspekcję telewizyjną należy wykonać po zrealizowaniu projektowanego uzbrojenia w ramach planowanej inwestycji oraz po zakończeniu robót ziemnych związanych z zagęszczeniem gruntu dla prawidłowego wykonania nawierzchni drogowej;
7. należy wziąć pod uwagę zapisy pozostałych uzgodnień projektów branżowych dla planowanej inwestycji;
8. należy zachować normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia;
9. realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego oraz naruszać interesów osób trzecich;

10. o rozpoczęciu i zakończeniu robót powiadomić pisemnie tut. Zarząd – fax 058 662 28 41, powołując się na niniejsze uzgodnienie oraz podając imię, nazwisko i numer telefonu kierownika robót.

Uzgodnienie ważne jest dwa lata, tj. do dnia 09.08.2011r.

Integralną częścią niniejszego uzgodnienia jest ww. dokumentacja, w której rysunek nr 1 pn. „Plan sytuacyjno-wysokościowy” został ostemplowany przez tut. Zarząd.

Jednocześnie informujemy:

- na czas prowadzonych robót opracować i przedłożyć do zatwierdzenia w tut. Zarządzie projekt tymczasowej organizacji ruchu;
- na dysponowanie gruntem Gminy na cele budowlane należy uzyskać zgodę Prezydenta Miasta Gdyni, o wydanie której należy wystąpić do Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni.



Do wiadomości:

1. Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni;
2. UKE – w/m (EP-7332-1/660/4410/2009);
3. UGD – a/a.

PROJEKT REMONTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1:250

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
NIP 586 218-63-30, REGON 220356287
tel. 058/761-20-00, fax 058/662-28-41

Załącznik do uzgodnienia
nr Uzd.Ank- 4332-1/506-1/4410/2009/4362
z dnia 10.08.2009r.

Z up. **DYREKTORA**
Jan Gawin
Kierownik
Działu Gospodarki Komunalnej

LEGENDA



remontowana kanalizacja deszczowa

projektowana studnia kanalizacji deszczowej

projektowany wpust kanalizacji deszczowej

"EDBUD"

PROJEKTOWANIE I WYKONANSTWO BUDOWLANE
80-558 GDYNIA-ORŁOWO ul. WIEŻBOWA 25 tel. 058/24-81-77 tel. 058/24-46-12

Temat: Projekt budowlano-wykonawczy remontu
kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka w Gdyni

Rysunek: Plan sytuacyjno-wysokościowy 1:250

Projektant: mgr inż. Dorota Jarosz
nr upr. 2741/Gd/86

Sprawdziła:
mgr inż. T. Świetlikowska-Pupiałto
nr upr. 5862/Gd/94

Data
06.2009r.

Branża
SANITARNA

Rys. S-1