

Gdynia, dnia 20 maja 2010

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Legionów 27
81-405 Gdynia

ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania zadane przez Wykonawców:

1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiaru w wersji *.ath, bądź udostępnienie podstaw wyceny załączonego kosztorysu (KNR).
2. W zestawieniu materiałów (rozdział 2) dotyczącym systemu SSP występuje w pozycji nr 21 przewód HTKSH PH90 1x2x1,0 w ilości 170m, natomiast w zestawieniu materiałów do projektu technicznego systemu sygnalizacji pożaru wymienia się przewód HDGs 1x2x1,0 w ilości 170m. Jaki kabel należy przyjąć do sporządzenia oferty.
3. Z informacji zasięgniętych u producenta sygnalizatorów głosowych firmy W2 wynika, iż do połączenia sygnalizatorów należy zastosować przewód 4-żyłowy, np. HDGs 4x1,0 mm². W przedmiarze robót taki przewód nie występuje. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.
4. W zestawieniu materiałów (rozdział 2) dotyczącym systemu SSP występuje w pozycji nr 22 przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 w ilości 570m, natomiast w zestawieniu materiałów do projektu technicznego systemu sygnalizacji pożaru wymienia się przewód YnTKSY 1x2x1,0 w ilości 170m. Jaki kabel należy przyjąć do sporządzenia oferty?
5. Zwracam się o sprostowanie kwestii wadium, które jest zamieszczone w pkt 10.4.4. SIWZ.

Odpowiedź:

Ad. 1.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni nie posiada dokumentacji technicznej, w tym przedmiaru w wersji *.ath. Dodatkowo informujemy, że nie dysponujemy przedmiarem dla wykonawców zawierającym podstawy wyceny załączonego kosztorysu (KNR). Przedmiar sporządzono zgodnie z przepisami prawa.

Ad. 2

Do sporządzania oferty należy przyjąć przewód HDGs 1x2x1,0 o długości 170m. Na stronie internetowej dostępny jest poprawiony przedmiar.

Ad. 3

Przedmiar został uzupełniony o poz. 20

Ad. 4

Do sporządzenia oferty należy przyjąć przewód YnTKSY 1x2x1,0 o długości 570m. Stosowne zmiany zamieszczone w przedmiarze.

Ad. 5

Wykreśleniu ulega pkt 10.4.4. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dodatkowo informujemy, że zmianie ulega zapis Rozdziału 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Było: 01.07.2010 r. – 26.08.2010 r.

Jest: 01.07.2010 r. – 26.07.2010 r.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem