



PREZYDENT MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

telefon (centrala): 66-88-000; fax: 62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UI.BW/222-45/2010/1120

Gdynia, 15.06.2010 r.

Dot.: konkursu na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola”.

W związku z wpłynięciem pisma z dnia 14.06.2010 r. w sprawie wyjaśnienia warunków udziału w w/w konkursie udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

*Na mapie do celów informacyjnych nie ma zaznaczonego przyłącza gazu do szkoły
Jakie medium obecnie jest wykorzystywane w kotłowni?*

Odpowiedź 1:

Istniejąca kotłownia wyposażona jest w kocioł opalany olejem opałowym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI

dr inż. arch. Marek Stępa
WICEPREZYDENT MIASTA