



UWAGI :

1. Rozdzielnica typu PROFILINE podtynkowa z kasetą MW-2/1000 i drzwiami TRN-2/1000 IP 40
2. Doprowadzenie kabla zasilającego od góry; kable i przewody odbiorcze, sterownicze od góry
3. Aparaty oznakować symbolami montażowymi, wg tabeli
4. Schemat główny wg. rys nr E-05
5. Ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie w układzie sieci TNS
6. Aparaty oznaczone * – przystosować do plombowania
7. Wymiary wnętki (WxSxG) 1110x570x250

Szczegółowe typy aparatów wg. specyfikacji materiałów

Istniejące instalacje nie wchodzą w zakres niniejszego projektu. Projekt obejmuje nowe aparaty i okablowanie projektowane na potrzeby nowych instalacji odbiorczych.

Na nowych aparatach namalować lub nakleić odpowiednie oznaczenia

	AUTORZY	Nr uprawnień	podpis	BUDYNEK PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 24 ul. Korczaka 22 w Gdyni	INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE			STRONA	STRON
	Z. Szymański	2063/Gd/85						1	1
	Marek Florianowicz				TABLICA TG – WIDOK I ROZMIESZCZENIE APARATÓW			DATA	NR.RYSUNKU
	SPRAWDZIŁ					REV.	DATA	11,2007	E-06
	inż. Jacek Andrzejczak	62/Gd/2002							