



UWAGI :

- 1. Rozdzielnica typu BF-U-6/144-P
- 2. Doprowadzenie kabla zasilającego od góry;
kable i przewody odbiorcze, sterownicze od góry
- 3. Aparaty oznakować symbolami montażowymi,
- 4. Schemat główny wg. rys nr E-07
- 5. Ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie w układzie sieci TNS

Szczegółowe typy aparatów wg. specyfikacji materiałów

AUTORZY	Nr uprawnień	podpis
Z. Szymański	2063/Gd/85	
Marek Florjanowicz		
SPRAWDZIŁ		
inż. Jacek Andrzejczak	62/Gd/2002	

BUDYNEK PRZEDSZKOLA
SAMORZĄDOWEGO nr 24
ul. Korczaka 22 w Gdyni

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE			STRONA	STRON
			1	1
			DATA	NR.RYSUNKU
TABLICA T02 – WIDOK I ROZMIESZCZENIE APARATÓW			11,2007	E-08
	REV.	DATA		