



UWAGI :

- 1. Rozdzielnica typu BF-U-4/96-P
- 2. Doprowadzenie kabla zasilającego od góry;  
kable i przewody odbiorcze, sterownicze od góry
- 3. Aparaty oznakować symbolami montażowymi,
- 4. Schemat główny wg. rys nr E-07
- 5. Ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie w układzie sieci TNS

Szczegółowe typy aparatów wg. specyfikacji materiałów

AUTORZY	Nr uprawnień	podpis
Z. Szymański	2063/Gd/85	
Marek Florjanowicz		
SPRAWDZIŁ		
inż. Jacek Andrzejczak	62/Gd/2002	

BUDYNEK PRZEDSZKOLA  
SAMORZĄDOWEGO nr 24  
ul. Korczaka 22 w Gdyni

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE				STRONA	STRON
				1	1
TABLICA T03 – WIDOK I ROZMIESZCZENIE APARATÓW				DATA	NR.RYSUNKU
REV.	DATA	11,2007		E-10	