

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Pomieszczenie	Temp	Kubat. dla wys. 2.5 m	Ilość po- wietrza	Krotn. wym.	Urządzenie nawiewu	Urządzenie wywiewu
	°C	m ³	m ³ /h	wym./h		
0-3 pom. socjalne	20	32	75	2.3	sąsiednie pom.	W.03
0-4, 0-5 wc, przedsionek	24	11	75	6.8	sąsiednie pom.	W.04
0-6 przygotownia warzyw	16	15	75	5.0	nawiew z zew.	W.05
0-7 magazyn warzyw	5	25	50	2.0	sąsiednie pom.	W.06
0-8 magazyn jaj	16	12	50	4.1	sąsiednie pom.	W.07
0-9 pom. lodówek	5	19	100	5.2	nawiew z zew.	W.08
0-11 mag. produktów suchych	16	35	50	1.4	sąsiednie pom.	W.09
0-12 pom. gospodarcze	16	8	50	6.2	sąsiednie pom.	W.10
0-13 archiwum	16	11	50	4.5	sąsiednie pom.	W.11
0-14 magazyn produktów	16	51	75	1.5	sąsiednie pom.	W.12
1-1 zmywalnia	16	23	550	23.9	N.01	W.01
1-2 wydawalnia	16	28	275	9.8	N.01	W.01
1-5 kuchnia	16	56	1300	23.2	N.01	W.01
2-4 wc/łazienka	24	15	75	5.0	sąsiednie pom.	W.13
2-8 pomieszczenie socjalne	20	31	75	2.4	sąsiednie pom.	W.14

2-9 sala zajęć	20	150	420	2.8	nawiew z zew.	W.02
2-10 wc	20	16	100	6.2	sąsiednie pom.	W.15
2-11 pralnia z mag.	20	62	100	1.6	sąsiednie pom.	W.16