

TAB. 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

| Pomieszczenie | Temp | Kubat. dla wys. 2.5 m | Ilość po- wietrza | Krotn. wym. | Urządzenie nawiewu | Urządzenie wywiewu |
|-----------------------------------|------|-----------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | °C | m ³ | m ³ /h | wym./h | | |
| 0-3 pom. socjalne | 20 | 32 | 75 | 2.3 | sąsiednie pom. | W.03 |
| 0-4, 0-5 wc, przedsionek | 24 | 11 | 75 | 6.8 | sąsiednie pom. | W.04 |
| 0-6 przygotownia warzyw | 16 | 15 | 75 | 5.0 | nawiew z zew. | W.05 |
| 0-7 magazyn warzyw | 5 | 25 | 50 | 2.0 | sąsiednie pom. | W.06 |
| 0-8 magazyn jaj | 16 | 12 | 50 | 4.1 | sąsiednie pom. | W.07 |
| 0-9 pom. lodówek | 5 | 19 | 100 | 5.2 | nawiew z zew. | W.08 |
| 0-11 mag. produktów suchych | 16 | 35 | 50 | 1.4 | sąsiednie pom. | W.09 |
| 0-12 pom. gospodarcze | 16 | 8 | 50 | 6.2 | sąsiednie pom. | W.10 |
| 0-13 archiwum | 16 | 11 | 50 | 4.5 | sąsiednie pom. | W.11 |
| 0-14 magazyn produktów | 16 | 51 | 75 | 1.5 | sąsiednie pom. | W.12 |
| 1-1 zmywalnia | 16 | 23 | 550 | 23.9 | N.01 | W.01 |
| 1-2 wydawalnia | 16 | 28 | 275 | 9.8 | N.01 | W.01 |
| 1-5 kuchnia | 16 | 56 | 1300 | 23.2 | N.01 | W.01 |
| 2-4 wc/łazienka | 24 | 15 | 75 | 5.0 | sąsiednie pom. | W.13 |
| 2-8 pomieszczenie socjalne | 20 | 31 | 75 | 2.4 | sąsiednie pom. | W.14 |

| | | | | | | |
|------------------------|----|-----|-----|-----|----------------|------|
| 2-9 sala zajęć | 20 | 150 | 420 | 2.8 | nawiew z zew. | W.02 |
| 2-10 wc | 20 | 16 | 100 | 6.2 | sąsiednie pom. | W.15 |
| 2-11 pralnia z mag. | 20 | 62 | 100 | 1.6 | sąsiednie pom. | W.16 |