

GDYNIA-OBŁUŻE DOLNE UL.CECHOWA

URZĄD MIASTA GDYNI
Wydział Architektury i Budownictwa
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia


Projekt przebudowy sieci gazowej

Plan sytuacyjny skala 1:500

Uzgodnienie Nr 895/07
z dnia 26. 09. 2007r
Treść uzgodnienia znajduje się
w załączniku.
Uzgodnienie ważne 2 lata.


Specjalista
(pisownia)
Adam Szymwelski

OZNACZENIA:



- ISTN. WODOCIĄG
- ISTN. KANAŁ SANITARNY
- ISTN. KANAŁ DESZCZOWY
- ISTN. GAZOCIĄG
- PROJ. GAZOCIĄG
- ISTN. GAZOCIĄG DO LIKWIDACJI
- PROJ. RURY OCHRONNE

za zgodności kopii
mgr inż. Bogdan Dąbrowski



Pracownia Projektowa
Zagospodarowania Terenu, Dróg i Zieleni DROZET

81-374 Sopot ul. Reja 13/15 pok. 817, 818 550 32 60 551 32 05 www.2063

INWESTOR:	URZĄD MIASTA GDYNI	UMOWA:
PROJEKT:	Gdynia Obłuże-Dolne ul.Cechowa. Projekt przebudowy sieci gazowej	
NAZWA RYSUNKU:	PLAN SYTUACYJNY	SKALA:
FAZA:	PB	1:500
BRANŻA:	Gazownictwo	
IMIE I NAZWISKO:	mgr inż. Danuta Kopczyńska	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Danuta Kopczyńska	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Danuta Kopczyńska	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Regina Jarmolowicz	
KIER.PRACOWNI:		

NR RYS.:

Załącznik

URZĄD MIASTA GDYNI

Wydział Architektury i Budownictwa

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

Oryginał / Kopia

Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o.
Oddział Dystrybucji Gazu w Gdańsku
Rejon Dystrybucji Gazu w Rumii
84-230 Rumia, ul. Hodowlana 21

Uzgodnienie projektu technicznego gazociągu, przyłącza, doboru i lokalizacji gazomierza.

Uzgodnienie nr 895/07 z dnia 26.09.2007r.

dotyczące: przebudowa gazociągu n/c d_n 110PE oraz przyłącza d_n 63PE
w Gdyni przy ul. Cechowej

Uzgadnia się projekt (opracowany zgodnie z warunkami przyłączenia
znak EUE/1824/2007/EUG z dnia 11.07.2007r.) z następującymi ustaleniami:

1. Roboty związane z realizacją inwestycji wykonać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Przystąpienie do robót należy zgłosić pisemnie do Punktu Dystrybucji Gazu w Gdyni nie później niż 7 dni przed ich rozpoczęciem.
3. Wykonane prace należy zgłosić do odbioru końcowego zgodnie z obowiązującą w O/PZG instrukcją.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 m-cy od daty jego wydania.
5. Wszystkie prace związane z przebudową przyłącza prowadzić kosztem i staraniem inwestora.
6. Technologię włączenia przebudowanych gazociągu lub przyłączy do czynnej sieci gazowej uzgodnić w Punkcie Dystrybucji Gazu w Gdyni.

Data : 26.09.2007r.

Podpis

Specjalista
ds. Eksploatacji
AS
Adam Szymielski

za zgodność kopii z oryginałem

mgr inż. Bogdan Dmochowski