

JEZDNIE— naw. bitumiczna

JEZDNIE— naw. z kostki bet.

DOJAZDY— naw. z kostki bet.

ZATOKI AUTOBUSOWE — naw. z kostki bet.

WJAZDY BRAMOWE — naw. z kostki bet.

MIEJSCA POSTOJOWE — naw. z kostki bet.

CHODNIKI — naw. z kostki bet.

ZIELEŃ

SKARPY

KRAWĘŻNIKI WYSTAJĄCE

KRAWĘŻNIKI WTOPIONE

MUREK OPOROWY

ISTN. MUREK OPOROWY DO ROZBIÓRKI

PROGI ZWALNIAJĄCE

GRANICE, OGRODZENIA

ENERGA - Operator SA
Oddział w Gdańsku
Zakład Dystrybucji Gdańsk

Uzgodnienie nr 9/043/2007

Data uzgodnienia 10.05.2007

Ilość rysunków 22

za zgodność kopii z oryginałem

mgr inż. Bogdan Dmochowski



Pracownia Projektowa
Zagospodarowania Terenu, Dróg i Zieleni

DROZET

81-874 SOPOT UL. REJA 13/15 pok. 817,818 550 32 60 551 32 05 wew. 2093

INWESTOR: URZĄD MIASTA GDYNI

PROJEKT: Gdynia Obłuze-Dolne ul.Cechowa. Projekt drogowy

NAZWA RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNY

FAZA: BRANŻA: komunikacja

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Dmochowski

OPRACOWAŁ: techn. Joanna Sochal

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marian Błochowiak

KIER.PRACOWNI: mgr inż. Bogdan Dmochowski

UMOWA:

SKALA:
1:500

NR RYS.:
1


UZGODNIENIE NR 9\013\2007**Temat Budowa ulicy Cechowej w Gdyni**


1. Uzgodnienie jest ważne 2 lata.
2. Wykonawca robót winien zgłosić pisemnie lub telefonicznie do **ZAKŁADU DYSTRYBUCJI GDYNIA**, ul. Morska 118c tel. 058-6287-115, rozpoczęcie robót 5 dni wcześniej, oddzielnie dla każdej kolizji z urządzeniami energetycznymi.
3. Nie wyklucza się istnienia innych niezaewidencjonowanych urządzeń podziemnych. Przy wykonywaniu robót napotymane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem – mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez **ZAKŁAD DYSTRYBUCJI GDYNIA** na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.
4. Uzgodnienie niniejsze ważne jest wraz z ostemplowaną przez Energe mapą do celów projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Projektowana budowa ulicy Cechowej koliduje z istniejącymi kablami energetycznymi 0,4kV oraz linią napowietrzną 0,4kV. Sposób usunięcia kolizji określony zostanie odrębnie. W tym celu należy zgłosić się do naszego Zakładu z wnioskiem o usunięcie kolizji.

Realizacja usunięcia kolizji nastąpi na zasadach uzgodnionych odrębnie w Wydziale Rozwoju - Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130.

z up. DYREKTORA

Krzysztof Gohlke
Starszy Mistrz ds. Rozwoju

za zgodność kopii z oryginałem

mgr inż. Bogdan Dmochowski

Kopie otrzymują:**ZUR a/a**

Koncern Energetyczny ENERGA SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, tel.: +48 58 347 30 13, faks: +48 58 301 01 52, www.energa.pl, centrala@energa.pl
Bank Handlowy w Warszawie, nr konta: 98 1030 1508 0000 0005 0393 6003, NIP: 583-000-11-90, Regon 190275904
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000033455, Kapitał zakładowy/wpłacony 603 301 400 zł.

Koncern Energetyczny ENERGA SA, Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, tel.: +48 58 347 30 13, faks: +48 58 301 01 52, www.energa.pl, gdansk@energa.pl
Bank Handlowy SA w Warszawie, nr konta: 71 1030 1508 0000 0005 0076 4007, NIP 583-000-11-90, Regon 190275904-00036