












GDYNIA-OBŁUŻE DOLNE BUDOWA UL.CECHOWEJ

Plan zagospodarowania terenu-plansza zbiorcza

KOMUNIKACJA	
	JEZDNI ASFALTOWE
	JEZDNI Z KOSTKI BET.
	DOJAZDY
	ZATOKI AUTOBUSOWE
	WJAZDY BRAMOWE
	MIEJSCA POSTOJOWE
	PIERŚCIEN RONDA
	WYSPY
	CHODNIKI
	KRAWĘZNIKI WYSTAJĄCE
	KRAWĘZNIKI WTOPIONE

za zgodność kopii z oryginałem:

m. Soch
mgr inż. Bogdan Dmochowski

Uzgodnienie Nr 39/2008/B
z dnia 12.02.2008r.
Treść uzgodnienia znajduje się
w załączniku.
Uzgodnienie ważne 3 lata.
Specjalista
ds. Eksploatacji
ASB
(pieczęć, podpis)



Pracownia Projektowa
Zagospodarowania Terenu, Dróg i Zieleni DROZET



81-874 Sopot ul. Reja 13/15 pok. 817, 818 550 32 60
551 32 05 www. 2093

INWESTOR: Urząd Miasta Gdyni		UMOWA:
PROJEKT: Gdynia-Obłuże Dolne. Budowa ul.Cechowej		
NAZWA RYSUNKU: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU-PLANSZA ZBIORCZA		SKALA:
FAZA: PB	BRANŻA: KOMUNIKACJA	1:500
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Bogdan Dmochowski	NR RYS.: 1
OPRACOWAŁ:	techn. Joanna Sochal	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marian Blochowiak	
KIER. PRACOWNI:	mgr inż. Bogdan Dmochowski	

Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o.
Oddział Dystrybucji Gazu w Gdańsku
Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi
84-230 Rumia, ul. Hodowlana 21

załącznik do uzgodnienia

Uzgodnienie nr 39/2008/B z dnia 12.02.2008r.

dot. Projektu przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej przy ul.
Cechowej w Gdyni

Uzgadnia się z/w warunkami:

1. Zachować wymagane przepisami i normami odległości od istniejącej i projektowanej sieci gazowej.
2. Przystąpienie do robót należy zgłosić pisemnie do Punktu Dystrybucji Gazu w Gdyni nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem.
3. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym.
4. W przypadku natrafienia na nie zidentyfikowaną sieć gazową należy powiadomić Punkt Dystrybucji.
5. Wszystkie uszkodzenia istniejącej sieci gazowej będą usunięte na koszt inwestora obiektu budowlanego.
6. Linie kablowe na skrzyżowaniach lub w zbliżeniach liniowych z gazociągami należy prowadzić w rurach ochronnych.
7. Linie kablowe oraz fundamenty latarni oświetleniowych lokalizować poza strefą kontrolowaną gazociągu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97 poz. 1055).
8. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 m-cy od daty jego wydania.

Specjalista
ds. Eksploatacji
ASB
Adam Szymwelski

za zgodność kopii z oryginałem
m Bogdan
mgr inż. Bogdan Dmochowski