



POŁĄCZENIE RUR AUTOMATYCZNIE BLOKOWANE
* GARBEM PRZYSAPANYM NA BOSYM KOŃCU RURY
PIERŚCIENIEM BLOKUJĄCYM UMIESZCZONYM
* DODATKOWEJ KOMORZE KIELICHA

zob. za przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy
równe w celu dokładnego zlokalizowania sytuacyjno-
masyściowego istniejącego uzbrojenia
z przekopami ręcznymi.

przekopy stwierdzenia nie wykazanych wierceniach gruntów
obozonowych w poziomie posadowienia rurociągów
złożyć sposób posadowienia skonsultować z uprawnionym
ologiem.

przekopy stwierdzenia występowania w poziomie posadowienia
rurociągów gruntów przenoszących należy wymienić na ławę
rowo-piaskową zagęszczoną w geotekstynę.
tak wykonanej ławie ułożyć wodociąg na podsypce.

podpka żwirowo - piaskowa :

grubość 15 cm dla wodociągów DN 200 mm
grubość 10 cm dla wodociągów DN 100 i DN 50 mm

[illegible]