

Średnice rur ochronnych i rury przeciskowej w zależności od średnicy gazociągu.

Nr	GAZOCIĄGI Z RUR PE	ŚREDNICA								
1	Rura przewodowa z polietylenu PEHD 100; SDR17,6; PN6	–	90x5,2	110x6,3	125x7,1	160x9,1	180x10,3	225x12,8	315x17,9	355x20,2
1	Rura przewodowa z polietylenu PEHD 100; SDR11; PN10	63x5,8	90x8,2	110x10,0	125x11,4	160x14,6	180x16,4	225x20,5	315x28,6	355x32,2
2	Rura ochronna z polietylenu PEHD 100; SDR17,6; PN6	160x9,1	225x12,8	250x14,2	250x14,2	315x17,9	315x17,9	400x22,8	500x28,5	630x35,8
3	Rura przeciskowa stalowa w/g PN–81/H–74219	350	400	450	450	500	500	600	700	800

Nr	GAZOCIĄGI Z RUR STALOWYCH	ŚREDNICA								
1	Rura przewodowa stalowa DN w/g PN–EN 10208–1+AC izolowana fabrycznie powłoką z polietylenu wytłaczanego	50	80	100	150	200	250	300	350	400
2	Rura ochronna stalowa DN w/g PN–EN 10208–1+AC izolowana fabrycznie powłoką z polietylenu wytłaczanego	100	150	200	250	300	350	400	450	500
3	Rura przeciskowa stalowa w/g PN–81/H–74219	300	350	400	450	500	600	600	700	700

UWAGA:

Dobór RO stosownie do opisu na planie sytuacyjnym oraz schemacie przełożenia gazociągu

Średnica rury wydmuchowej w zależności od średnicy rury ochronnej.

Średnica nominalna Dn (De) rury ochronnej		Średnica nominalna Dn (De) rury wydmuchowej		Przejście PE/stal.
Rura ochronna stalowa	Rura ochronna PE	Rura stalowa	Rura PE	
Dn<100mm	De<110mm	25mm	32mm	32/25mm
100mm<Dn<250mm	110mm<De<250mm	40mm	50mm	50/40mm
Dn>250mm	De>250mm	80mm	90mm	90/80mm

UWAGA:

Rurę wydmuchową należy zamontować na jednym końcu rury ochronnej.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

BPBK s.a.
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku
80–237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27
tel.(0 58) 341–40–11; fax (0 58) 341–89–46

ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY 10 LUTEGO Z ULICAMI DWORCOWĄ I PODJAZD JAKO ETAP I ROZBUDOWY ULICY 10 LUTEGO W GDYNI

Rura ochronna na gazociągu

Stadium opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY		
Data: 12.2011	Skala: ---	G-08	
Nr zlec.: 9791	Nr arch.:	Rys nr	

Projektant:	mgr inż. Ryszard Pietrzak	specj. instalacje i urz. sanitarne upr. nr 267/73	
Opracowanie:	mgr inż. Bartłomiej Zieliński	specj. – upr. nr –	
	mgr inż. Filip Kaczmarek	specj. – upr. nr –	
	–	specj. – upr. nr –	
Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Pietrzak	specj. instalacyjna upr. nr POM/0029/PWOS/06	