UKŁAD SIECIOWY TN-C-S

WZ – automat zmierzchowy
Pc – sterownik z zegarem astronomicznym
Kc, Kw – przekaźniki pośredniczące
Qc– stycznik obwodu całonocnego
Qw– stycznik obwodu wieczorowego

Istn. szafka oświetlenia ulicznego SO-872



istn. wlz

proj. YAKXS 4x35

proj. YAKXS 4x35

istn. YAKY 4x35



OZNACZENIA

- *– proj. zestaw oświetlenia pośredniego: naświetlacz z lampą metalohalogenową 70W i odbłyśnik z asymetrycznym rozsyłem światła, do montażu na słupie stalowym ocynkowanym, IP66*
- *– proj. zestaw oświetlenia pośredniego: naświetlacz z lampą metalohalogenową 70W i odbłyśnik z symetrycznym rozsyłem światła, do montażu na słupie stalowym ocynkowanym, IP66*
- *– proj. oprawa doziemna IP67 z lampą metalohalogenową 35W*
- *– proj. linia kablowa YAKXS 4x35*
- P2 R≤10Ω *– proj. uziom prętowy*
- *– podział sieci*
- 31/36 *– odległość między słupami L=31m/długość kabla L=36m*
- 2/1 *– słup nr 2/obwód nr 1*

UWAGI
1. Zastosować słupy stalowe ocynkowane.
2. W słupach, gdzie następuje podział sieci lub wprowadzane są trzy kable stosować tabliczki podziałowe z mostkami.
3. Kabel układać zgodnie z normą N SEP-E-004.
4. Oprawy zabezpieczyć indywidualnie wkładkami topikowymi szybkimi 6A.
5. Numery słupów przyjęto na etapie projektowania, ostateczną numerację słupów należy ustalić z Użytkownikiem.

UWAGA!
Kolorem szarym pokazano oświetlenie zaprojektowane w dokumentacji pn. "Rozbudowa skrzyżowania 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd jako etap I rozbudowy ul. 10 Lutego w Gdyni"

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

BPBK s.a.
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku
80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27
tel. 058 341-40-11; fax 058 341-89-46

BUDOWA KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ NAD UL. PODJAZD W RAMACH ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY 10 LUTEGO Z ULICAMI DWORCOWĄ I PODJAZD W GDYNI"

OŚWIETLENIE KŁADKI - SCHEMAT

Stadium opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Data: 01.2016	Skala: –	Rys nr	E.2
Nr zlec: 9893	Nr arch:		

Projektant:	mgr inż. Piotr Burkhardt	specj. / upr. nr	sieci, inst. i urz. elektr. POM/0148/POOE/06
Opracowanie:	mgr inż. Paweł Chamski	specj. / upr. nr	– / –
	–	specj. / upr. nr	– / –
	–	specj. / upr. nr	– / –
Sprawdzający:	mgr inż. Jacek Żbikowski	specj. / upr. nr	sieci, inst. i urz. elektr. POM/0215/POOE/09