PREZYDENT MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (centrala): 58-66-88-000; fax: 58-62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UIR.271.1.24.2017.DW

Gdynia, dnia 05.02.2018 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną: **„Budowa zespołu obiektów oświatowych wraz terenami sportowymi, infrastrukturą i dojazdowym układem drogowym w dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni"**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, wyjaśniam:

Pytanie nr 17:
W projekcie wykonawczym określono grubość szklenia dla stolarki okiennej 44mm. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego szklenia przy zachowaniu wymaganego parametru dla okna U=0,9?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej grubości pakietu szklanego przy zachowaniu opisanych w projekcie wymagań, w tym termicznych i bezpieczeństwa dla okien.

Pytanie nr 18:
W projekcie wykonawczym jest zapis dotyczący stolarki okiennej: „wąska widoczna szerokość profili w standardzie 120mm". Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie profilu o szerokości 124mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie profilu o szerokości 124 mm.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że:

I. zamieszcza dodatkowe rysunki zabezpieczenia ścian skarpy geokompozytem: nr ZD PRSP 4.2, ZD PRSP 4.3, ZD PRSP 4.4, stanowiące uzupełnienie PW układu drogowego wewnętrznego, znajdującego się w załączniku nr 8a i 8b;
II. zamieszcza rysunek zamienny nr ZD PRSP 03 – przekrój normalny konstrukcyjny, uwzględniający konstrukcję placu gospodarczego, znajdujący się PB układu drogowego wewnętrznego w załączniku nr 8a;
III. zmienia opis techniczny w PW SP ZB1 – architektura krajobrazu i zieleń w załączniku nr 8a, przyjmując wysokość źdźbła trawy min. 50 mm i wymaganą gęstość nawierzchni min. 120 000 włókien na m2;
IV. zamieszcza dodatkowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie nawierzchni dróg wewnętrznych nr D-05.03.05b – nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza oraz D-05.03.13a – nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej(SMA) stanowiące uzupełnienie Załącznika nr 8a - PW SP ZC2 drogi wewnętrzne.
V. <u>przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu</u>, w związku z czym zmianie ulega treść pkt 14.8, 16.1, 16.2 i 18.4 SIWZ, które otrzymują brzmienie:

14.8 Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątka firmową kopercie oznaczonej następująco: „Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 230.

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną: „Budowa zespołu obiektów oświatowych wraz terenami sportowymi, infrastrukturą i dojazdowym układem drogowym w dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni". Nie otwierać przed dn. 16.02.2018 r. godz. 12:00".

16.1 Ofertę należy złożyć do dnia **16.02.2018 r., godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 230.

16.2 Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu **16.02.2018 r., godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, **pok. 105a**.

18.4 Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia **16.02.2018 r. godz. 10:00** znajdzie się na rachunku Zamawiającego.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i modyfikuje jej treść w sposób prowadzący do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

wz. PREZYDENTA MIASTA GDYNI
Michał Guć
Wiceprezydent Miasta