URZĄD MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (centrala): 58-66-88-000; fax: 58-62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UI.7013.16.2017.MS

Gdynia, dnia 18.02.2019 r.

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie roboty budowlanej o wartości szacunkowej do 30 000 euro pod nazwą: **„Budowa parkingu przy ul. Chwarznieńskiej 4 w związku z przebudową ul. Chwarznieńskiej"**

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w ramach przedmiotowego zapytania ofertowego, wyjaśniam:

Pytanie nr 1:
Ogrodzenie – jaki sposób wykończenia (ocynk + malowane proszkowo, sam ocynk, farba antykorozyjna i malowane proszkowo? Czy jeszcze inaczej).
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że ogrodzenie winno być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i pomalowanej proszkowo na kolor ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.

Pytanie nr 2:
Czy nawierzchnia chodników z kostki szarej gr. 6 cm, a parkingu czerwonej gr. 8 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że nawierzchnia chodników winna być wykonana z kostki betonowej szarej gr. 6 cm, a nawierzchnia parkingu – z kostki betonowej szarej gr. 8 cm.

Pytanie nr 3:
Czy jest przewidziane wyznaczenie miejsc parkingowych liniami z innej kostki czy może malowanie farbą chlorokauczukową pasów w kolorze białym?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że linie rozgraniczające miejsca parkingowe winny być wykonane z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU INWESTYCJI
Małgorzata Pabis-Rzeniewicz