



Gdynia, dnia 3 lipca 2019 roku.

I.dz. 1008/2019

Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.58.2019

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Budowę przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Uczniowskiej w Gdyni w dzielnicy Witomino-Radiostacja”.

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami) na „Budowę przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Uczniowskiej w Gdyni w dzielnicy Witomino-Radiostacja”. Zamawiający podaje odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę:

Pytanie 1:

Zamawiający wśród dokumentów do sztucznej trawy wymaga certyfikatu „FIFA Quality Pro „ dla obiektu z w/w nawierzchnią.

Informujemy, że w/w certyfikat nie potwierdza żadnych parametrów, podana jest jedynie ogólna nazwa trawy, natomiast uzyskanie certyfikatu jest związane z koniecznością przynależności do organizacji FIFA, która to przynależność nie jest obowiązkowa i nie przesądza o jakości oferowanych produktów.

Nadmieniamy, że w ostatnich 2-3 latach lista producentów przynależących do grupy FIFA zmniejszyła się o 50% z uwagi na bardzo wysokie koszty członkostwa, które w rezultacie nie ma nic wspólnego z jakością produkowanych wyrobów.

Podczas badań laboratoryjnych sprawdzane są parametry sztucznej trawy, określana jest odpowiednia ilość zasypu oraz badany jest cały system pod kątem przepuszczalności, prawidłowości odbicia piłki, amortyzacji, absorpcji uderzeń, wytrzymałości na wrywanie, wytrzymałości łączeń, odkształcenie, opór i wiele innych.

Nadmieniamy, iż w opinii KIO (wyrok 1867/18) wymaganie certyfikatu FIFA nie ma uzasadnienia .

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu wymagalności certyfikatu FIFA Quality Pro w zamian za dopuszczenie badań laboratoryjnych Labosport rekomendowanych przez FIFA.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:

Zgodnie z opisem w części I ust. 5.2 dokumentacji projektowej etapu II branży architektonicznej, stanowiącą załącznik nr 10 do Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ” oferowana nawierzchnia powinna spełniać wymogi użytkowe zgodne z warunkami określonymi przez FIFA Quality Concept for Football Turf Handbook of the Methods dla

poziomu min. FIFA 1 STAR (dopuszczalny certyfikat FIFA 2 STAR lub FIFA Quality Pro lub FIFA Quality). Jednakże w tym zakresie Zamawiający nie wymaga przedłożenia jakichkolwiek certyfikatów, w tym dokumentu wymienionego przez Wykonawcę.

Zamawiający w Rozdziale 6 ust 4 pkt 3 lit. a) SIWZ wymienił jakich dokumentów będzie żądał odnośnie nawierzchni ze sztucznej trawy. Jednym z tych dokumentów potwierdzającym parametry oferowanej nawierzchni oraz systemu mogą być wskazane przez Wykonawcę badania wykonane przez Labosport jak również dokumenty wystawione przez inne specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. ITB.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści produkt ze sztucznej trawy o wszystkich parametrach powyżej wymagań zamawiającego z kompletem dokumentów, ale przy wodoprzepuszczalności dla systemu 1345 mm/h (norma zatwierdzona przez FIFA wynosi >180mm/h).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:

Zamawiający nie dokona zmiany parametru wodoprzepuszczalności, który zgodnie z dokumentacją projektową dla systemu (trawa + podkład) musi wynosić min. 2000 mm/h, z uwagi na charakter systemu odprowadzenia wód opadowych do skrzynek retencyjno – rozszczajających.

Pytanie 3


Czy Zamawiający dopuści matę prefabrykowaną o grubości 20mm o odporności na rozciąganie 0,17Mpa (norma zatwierdzona przez FIFA wynosi >0.15 MPa).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3:

Zamawiający dopuści matę prefabrykowaną o odporności na rozciąganie zgodnej z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważną wynoszącą >0,15 MPa, przy zachowaniu pozostałych parametrów maty zgodnych z SIWZ i dokumentacją projektową.

Z poważaniem

DYREKTOR
Rafał Klajnert



Otrzymują do wiadomości:

1. a/a