



PREZYDENT MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

telefon (centrala): 58-66-88-000; fax: 58-62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UIR.271.1.18.2017.DW

Gdynia, dnia 07.12.2017 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną: „**Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej w Gdyni**”

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy zadane po upływie terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam:

Pytanie nr 16:

Szczegółowa specyfikacja techniczna D-05 03 13_Nawierzchnia z SMA w punkcie 2.1 Tablica 1 wskazuje, że do wykonania warstwy ścieralnej z mieszanki SMA należy zastosować polimeroasfalt PMB 45/80-65 (pozycja 4). Pozycja ta odwołuje do tablicy 6, która określa wymagania dla asfaltu PMB 45/80-55.


Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i jednoznaczne określenie rodzaju asfaltu, jaki należy zastosować w mieszance do warstwy ścieralnej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że do wykonania warstwy ścieralnej z mieszanki SMA należy zastosować polimeroasfalt PMB 45/80-55. Jednocześnie Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w SST D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo – mastyksowej (SMA) pkt 2.1, tablica 1, poz. 4 – kolumna Materiał: z „Polimeroasfalt PMB 45/80-65” na „Polimeroasfalt PMB 45/80-55”.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i modyfikuje jej treść w sposób nie prowadzący do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.


NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI
Teresa Horiszna


Zup. PREZYDENTA MIASTA GDYNI
dr inż. arch. Marek Stepa
WICEPREZYDENT MIASTA



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności

