PREZYDENT MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (centrala): 58-66-88-000; fax: 58-62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UIR.271.1.10.2019.AS

Gdynia, dnia 13.09.2019r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną: **„Rozbudowa cmentarza w Kosakowie przy ul. Rzemieślniczej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni".**

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, wyjaśniam:

Pytanie nr 1:
Proszę o załączenie rysunku nr 7 – plan rozbiórek. Wg zestawienia zawartości projektu wykonawczego-V cz. rysunkowa.
Odpowiedź:
Zamawiający uzupełnia projekt wykonawczy (załącznik nr 6) i załącza pod niniejszym pismem rysunek nr 7 – plan rozbiórek.

Pytanie nr 2
Zgodnie z rys. 2.0 Plan zagospodarowania terenu należy wykonać balustrady przy schodach 2 i 3 stopniowych. Wg rys. 4.0 schody terenowe nie zakładają wykonania balustrad przy schodach 3 stopniowych. Proszę o informację czy należy wykonać balustrady dla tych schodów czy nie?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że przy biegach schodowych 2 i 3 stopniowych, w których różnica wysokości do pokonania jest mniejsza niż 50 cm , przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania balustrady i poręczy.

Pytanie nr 3
Proszę o załączenie rysunku palisady i projektowanej balustrady na palisadzie. Brak w dokumentacji.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że palisada betonowa z gotowych elementów prefabrykowanych oraz jej sposób posadowienia, pokazana jest na rysunku 5.0 projektu wykonawczego branży drogowej.
Jednocześnie, Zamawiający dodatkowo załącza rysunek nr 10.0 przedstawiający poglądowo sposób umieszczenia i mocowania barier rurowych w ciągu palisady.

Pytanie nr 4
Proszę o załączenie rys. AW1-08.2-ogrodzenie do przestawienia (wg starej dokumentacji)
Odpowiedź:
Zamawiający załącza pod niniejszym pismem rys. AW1-08.2 przedstawiający konstrukcję i detale przęsła istniejącego ogrodzenia, które zgodnie z projektem zagospodarowania terenu branży drogowej należy przestawić.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i modyfikuje jej treść w sposób nie prowadzący do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU INWESTYCJI
Małgorzata Pabis-Rzeniewicz

wz. PREZYDENTA MIASTA GDYNI
Marek Łucyk
Wiceprezydent Miasta