



PREZYDENT MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

telefon (centrala): 58-66-88-000; fax: 58-62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

SOS.0003.130.2018.

Gdynia, dnia 28.09.2018 r.

Pan Bogdan Krzyżankowski
Radny Miasta Gdyni

dotyczy: remontu budynków przy ul. Chwarznieńskiej 6 i 8

W odpowiedzi na interpelację z dnia 17.09.2018 r. informuję, jak poniżej.

1) Ani do dawnej Administracji Budynków Komunalnych Nr 4, ani do obecnego Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych nie wpłynął żaden wniosek czy pismo mieszkańców, dotyczące podejrzenia o użycie substancji toksycznych przy budowie budynków Chwarznieńska 6 i 8. Dlatego też badania na obecność substancji toksycznych nie były nigdy wykonywane.

2) Obecnie przeprowadzane prace remontowe dotyczą kompleksowej modernizacji energetycznej budynków Chwarznieńska 6 i 8. Polegają one na: dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu ścian cokołowych i fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, likwidacji naświetli klatek schodowych z luksferów i zamurowaniu otworów, wymianie parapetów, wymianie rur spustowych, wymianie orywnowania, wymianie okien w mieszkaniach i w częściach wspólnych budynku oraz wymianie drzwi zewnętrznych, uzupełnieniu i odtworzeniu opasek przy budynkach oraz wymianie instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu instalacji ciepłej wody użytkowej. Wymiana posadzek w mieszkaniach Chwarznieńska 6 i 8 nie wpływa na zwiększenie oszczędności energetycznej budynku i nie jest przewidziana w ramach termomodernizacji.

Z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI
Katarzyna Gruszecka-Spychała
WICEPREZYDENT MIASTA

MBR aa