

Oznaczenia i uwagi:

SYMBOL	NAZWA OZNACZENIA
CSP	Centrala systemu sygnalizacji pożaru
	Czujka dymu i ciepła, adresowalna, z izolatorem
	Czujka j.w. w przestrzeni międzystropowej
B	Czujka dymu z diodą bluLED, adresowalna, z izolatorem
	Dodatkowy wskaźnik zadziałania czujek międzystrop.
	Ręczny ostrzegacz pożaru, adresowalny, z izolatorem
C2	Moduł pętlowy 2-wyj/4-wej., adresowalny z izolatorem
C12	Moduł pętlowy 12-wyj/4-wej., adresowalny z izolatorem
A	Grupa moduł pętlowych wg schematu blokowego
	Sygnalizator akustyczno-optyczny
ZAS	Zasilacz ppoż. buforowy 24V DC
COG	Centrala oddymiania grawitacyjnego
	Przycisk oddymiania
	Przycisk przewietrzania z kluczem
CDP	Centrala drzwi pożarowych
	Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy
	Elektrorygiel drzwiowy wg projektu kontroli dostępu
KD	Kontroler drzwiowy wg projektu kontroli dostępu
M	Napęd klapy dymowej (w kpl. z klapą)
Mż	Napęd elektryczny do drzwi (kpl. z drzwiami)
KP.K2.W3 .01	Klapa ppoż. wentyl. bytowej (wg proj.wentylacji)
	Puszka rozgałęźna ognioodporna PH90
	Puszka rozgałęźna
02.05	Nr pętli. adres urządzenia

Uwagi do montażu:

1. Sposób mocowania przewodów ognioodpornych do podłoża zgodnie z warunkami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej metody badania palności cienkich przewodów i kabli.
2. Przepusty na granicy strefy pożarowej oraz w klasie odporności ogniowej EI60 i wyższej należy wykonać zgodnie z aprobatą np. przez wypełnienie masą ognioodporną zapewniającą odporność ogniową ścian i stropów, po przez które przechodzą.
3. Koordynacje przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi instalacjami należy zachować zgodnie z obowiązującą normą.
4. Przy montażu czujek SSP należy uwzględnić ich lokalizację wg projektu sufitów, z zachowaniem wytycznych montażu określonych w opisie projektu SSP.



LWS ARCHITEKCI sp. z o.o. http//www.lws-arch.pl
PHA PIOTR HARDECKI ARCHITEKT http//www.pharch.pl

Nazwa:	PROJEKT ZESPOŁU OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH WRAZ Z TERENAMI SPORTOWYMI I DOJAZDOWYM UKŁADEM DROGOWYM W DZIELNICY CHWARZNO – WICZLINO W GDYNI
Adres:	Gdynia, ul. Wiczlińska, działki nr ew.: 3834, 3835, 3836, 3837 obręb Chwarzno-Wiczlino 226201_1.0011
Branża:	TELETECHNICZNA
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY
Projektanci:	inż. Waldemar Kościowski upr.bud.w telekom. DT-WBT/02429/03/U .
Sprawdzający:	inż. Tomasz Szymański upr.bud.w telekom. 0992/98/U
Temat:	PR N1 SSP PRZEDSZKOLE –SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU
Tytuł rys.:	RZUT KONDYGNACJI 2
	Index: 1607 Skala: 1:100 nr rys.N_PR_S_03 Data: 29.09.2017