



- Oznaczenia:
- A- oprawa świetłówkowa 2x36 W
 - B- oprawa led 15W/1400 lm
 - C1- oprawa led 60W/7400 lm
 - C2- oprawa led 30W/3200 lm
 - D1- oprawa led 24W/2700 lm z rastrem
 - D2- oprawa led 32W/2200 lm z dyfuzorem
 - F- kinket z żarówką 60W
 - N1- oprawa led 158W/2250 lm
 - N2- oprawa led 100W/10700 lm
 - E1- oprawa awaryjna z siatką 4W/340 lm
 - E2- oprawa awaryjna z siatką 1,2 W
 - E3- oprawa awaryjna 1,2 W morozoodporna
 - E4- oprawa awaryjna kinket 1,2 W
 - E5- oprawa awaryjna zwieszak, 2-u stronna
 - E6,E7- oprawa awaryjna 3W
 - AW-oprawa awaryjna z inwerterem 1godzina
 - NK- napęd kosza
 - TW- tablica wyników
 - czujnik ruchu
 - czujnik ruchu dookólny

Jednostka Projektowa	AGMA TOUR - AGMA PROJEKT S.C 80-809 GDAŃSK Bitwy pod Lenino 72			
Inwestor	C.K.Z. i U. nr.2 ul.płk Stanisława Dąbka 27 Gdynia Obłuże			
Temat	Modernizacja instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym			
Adres	ul. płk Stanisława Dąbka 207 Gdynia Obłuże		Data	
Projektant	mgr inż. PAWEŁ ŚLISZ upr. nr 1433GD84		04/2017	
Sprawdzający	inż. Jarosław Baliński upr. KL-179/89			
Branża	Faza	Tytuł rysunku	Skala	nr rys.
ELEKTRYCZNA	PW	Plan instalacji w pomieszczeniach socjalnosanitarnych – poziom -1	1:100	2