

LEGENDA:

- PŁASKOWNIK Fe20x 25x4
- UZIOM FUNDAMENTOWY
- POŁĄCZENIE SPAWANE
- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY DO PRZYŁĄCZENIA KONSTRUKCJE STALOWEJ HALI
- SPW — WYPUST WYKONANY PŁASKOWNIKIEM Fe20x 25x4 DO PRZYŁĄCZENIA ELEMENTÓW STALOWYCH SZYNY POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
- GSU — WYPUST WYKONANY PŁASKOWNIKIEM Fe20x 25x4 DO PRZYŁĄCZENIA GŁOWNEJ SZYNY UZIEMIAJĄCEJ
- GSK — WYPUST WYKONANY PŁASKOWNIKIEM Fe20x 25x4 DO PRZYŁĄCZENIA METALOWYCH ELEMENTÓW WYPRowadzenia BUDYNKU
- PRZEWÓD POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZEGO PROWADZONY W SŁADACH INSTALACYJNYCH DO PRZYŁĄCZENIA METALOWYCH CZĘŚCI WYPROWADZENIA BUDYNKU

DO UZIEMIENIA FUNDAMENTOWYCH WYKORZYSTAĆ ZBROJENIE FABRYCZNYCH ELEMENTÓW UZIOMÓW

UWAGA

WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE WYPROWADZENIA TERENU NP. OGRODZENIA, BARIERKI, MASZTY, KONSTRUKCJE STALOWE DO UZIEMIENIA.

ZADANIENIA ZTP. NALEŻY PRZYŁĄCZYĆ

OPIS SEKTORÓW

- 1A - TRYBUNA FIRMOWA
- 1B - TRYBUNA II MIEJSCOWA DLA KIBICÓW GOŚCINNYCH
- 1C - TRYBUNA GŁÓWNA
- 1D - TRYBUNA I MIEJSCOWA DLA KIBICÓW GOŚCINNYCH
- 2A - TRYBUNA DZIENNIKARZY
- 2B - TRYBUNA VIP
- 2C - TRYBUNA FIRMOWA
- 2D - TRYBUNA SKYBOX VIP
- 3A - TRYBUNA FIRMOWA
- 3B - TRYBUNA VIP
- 3C - TRYBUNA FIRMOWA
- 3D - TRYBUNA SKYBOX VIP
- 4A - TRYBUNA FIRMOWA
- 4B - TRYBUNA VIP
- 4C - TRYBUNA FIRMOWA
- 4D - TRYBUNA SKYBOX VIP

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-106 Warszawa, ul. Wiktorska 31 tel./fax 0xx 00 31
e-mail: spk@wp.com.pl

Projektant: mgr inż. Robert Gorzkiewicz
Upr. nr WKŁ/0268/PWOE/04

Sprawdzający: mgr inż. Wojciech Wilkowski
Upr. nr WKŁ/0141/2/PWOE/05

Branża: **INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

Temat: **PROJEKT WYKONAWCZY**

STADION PIŁKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
TRYBUNA

Zawartość: **Plan inst. uziemiającej i połącz. wyrównawcz., Czasz B - rzut gołeń.**

Skala:	Data:	Nr rys.:	Nr arch.:
1:100	03/ 2009	W-T-IE-2605	01