

LEGENDA:

- PŁASKOWNIK FeZn 25x4
- UZIOM FUNDAMENTOWY
- POŁĄCZENIE SPAWANE
- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY DO PRZYŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU
- SPW — WYPUST WYKONANY PŁASKOWNIKIEM FeZn 25x4 DO PRZYŁĄCZENIA LOKALNEJ SZYNY POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
- GSU — WYPUST WYKONANY PŁASKOWNIKIEM FeZn 25x4 DO PRZYŁĄCZENIA GŁÓWNEJ SZYNY UZIEMIAJĄCEJ
- GSK — WYPUST WYKONANY PŁASKOWNIKIEM FeZn 25x4 DO PRZYŁĄCZENIA METALOWYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDYNKU
- PRZEWÓD POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZEGO PROWADZONY W SZACHTACH INSTALACYJNYCH DO PRZYŁĄCZENIA METALOWYCH CZĘŚCI WYPOSAŻENIA BUDYNKU
- DO UZIEMIENIA STÓP FUNDAMENTOWYCH WYKORZYSTAĆ ZBROJENIE JAKO NATURALNE ELEMENTY UZIOMÓW

UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE WYPOSAŻENIA TRYBUNY NP.: OGRODZENIA, BARIERKI, SIATKI, KONSTRUKCJE STALOWE DO UZIEMIENIA, ZADASZENIA, ITP. NALEŻY PRZYŁĄCZYĆ

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SĄ W CENTYMETRACH
NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

UWAGA
NA RYSUNKU NIE UWZGLĘDNIONO OTWORÓW I PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH O WYMIARACH PONIŻEJ 15cm

OPIS SEKTORÓW

- .. TA - TRYBUNA TYPOWA 21 RZĘDÓW
- .. TB - TRYBUNA ZE STREFĄ BEZPIECZEŃSTWA
- .. NG - NAROŻNIK GOŚCI
- .. TC - TRYBUNA TYPOWA 20 RZĘDÓW
- .. NT - NAROŻNIK TYPOWY
- .. TN - TRYBUNA Z MIEJSCAMI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- .. NN - NAROŻNIK Z WJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- .. TP - TRYBUNA Z PRZEJAZDEM
- .. TV - TRYBUNA VIP
- .. TS - TRYBUNA SUPER-VIP

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23
tel/fax 844 68 81
e-mail: spak@spak.com.pl
www.spak.com.pl

Projektant: mgr inż. Robert Gorzkiewicz, Upr. nr Maz/0298/PWOE/04

Sprawdzający: mgr inż. Wojciech Witkowski, Upr. nr MAZ/0412/PWOE/05

Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	PROJEKT WYKONAWCZY
Temat	STADION PIŁKARSKI W GDYNI PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5 TRYBUNA
Zawiera	Plan inst. uziemiającej i połącz. wyrównawcz. Część A - rzut galerii.

Skala	Data	Nr. Rys.	Rew.
1:100	03/2009	W-T-IE-2604	01