


Szafka trafo
typ "A9"


STr-2.01



- Obudowa metalowa IP55, drzwi pełne.
- W pokrywach dolnej i górnej zabudować kratki wentylacyjne.
- W pokrywie dolnej zabudować dławiki:
- P16, 2 szt

Szafka trafo
typ "A8"


STr-2.02, 4.06



- Obudowa metalowa IP55, drzwi pełne.
- W pokrywach dolnej i górnej zabudować kratki wentylacyjne.
- W pokrywie dolnej zabudować dławiki:
- P16, 4 szt

Szafka trafo
typ "A7"

STr-3.02



- Obudowa metalowa IP55, drzwi pełne.
- W pokrywach dolnej i górnej zabudować kratki wentylacyjne.
- W pokrywie dolnej i górnej zabudować dławiki:
- P16, 8 szt

SPK

STUDIO PROJEKTOWE

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK

02-634 Warszawa, ul. Miłobedzka 23

e-mail: spak@spak.com.pl

tel/fax 844 88 81

www.spak.com.pl

Brzoza

INSTALACJE NAGŁOŚNIENIA I MONITORINGU

Nr. Rys.

W-T-I-T-AV-2698

Rew.

01

Arkusz:

2

Arkuszy:

6