

POSADZKI:
1. NA GRUNCIE (G)
2. ZEWNĘTRZNE (Z)
3. WEWNĘTRZNE (W)

POSADZKI NA GRUNCIE

PG1
2.0cm GRES
4.0cm KLEJ CEMENTOWY MCWODCHONA SIATKĄ
4.0cm ZUŁA POLIETYLENOWA
10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
10.0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
15.0cm BETON B-15
20.0cm PODKŁ. STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG2
1.0cm WYGŁADZKA DYNAMOWA
4.0cm ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA
4.0cm KLEJ CEMENTOWY MCWODCHONA SIATKĄ
4.0cm ZUŁA POLIETYLENOWA
10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
10.0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
15.0cm BETON B-15
20.0cm PODKŁ. STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG3
1.0cm WYGŁADZKA DOV
4.0cm ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA
4.0cm KLEJ CEMENTOWY MCWODCHONA SIATKĄ
10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
10.0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
15.0cm BETON B-15
20.0cm PODKŁ. STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG4
0.3cm FOLIA EPOKSYDOWA
4.0cm POSADZKA BETONOWA
10.0cm ZUŁA POLIETYLENOWA
10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
5.0cm CEMENTOWY SZLICHTOWY
4.0cm ASFALT LANEJĄCY
10.0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
15.0cm WARSTWA TERMOIZOLACYJNA POD FUND.DO POZ. +1,30
10.0cm CHUDY BETON B-10
20.0cm PODKŁ. STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG5
0.3cm MASTYKS ZBROJONE
4.0cm POSADZKA BETONOWA
10.0cm ZUŁA POLIETYLENOWA
4.0cm KOLOSIK PODNIESIONA
PŁYT PREFABRYKOWANYCH
54.0cm GRUNT STAL.
10.0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
– UNDAMENT ŻELBET
10.0cm WARSTWA TERMOIZOLACYJNA POD FUND.DO POZ. +1,30
10.0cm CHUDY BETON B-10
20.0cm PODKŁ. STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG6
0.3cm FOLIA EPOKSYDOWA
4.0cm POSADZKA BETONOWA
10.0cm ZUŁA POLIETYLENOWA
10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
10.0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
– UNDAMENT ŻELBET
20.0cm PODKŁ. STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG6*)
0.3cm FOLIA EPOKSYDOWA
4.0cm POSADZKA BETONOWA
10.0cm ZUŁA POLIETYLENOWA
10.0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
– UNDAMENT ŻELBET
20.0cm PODKŁ. STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG7
2.0cm PŁYTY CHODNIKOWE
5.0cm PODSYPKA CEMENT.-WAP.
10.0cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
+1.0cm WARSTWA OCHRONNA Z FOLII 2500/m2
10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
10.0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
– UNDAMENT ŻELBETOWY
10.0cm BETON B-10

PG8
2.0cm PŁYTY CHODNIKOWE
5.0cm PODSYPKA CEMENT.-WAP.
10.0cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
+1.0cm WARSTWA OCHRONNA Z FOLII 2500/m2
10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
10.0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
– UNDAMENT ŻELBETOWY
10.0cm BETON B-10

POSADZKI ZEWNĘTRZNE

PZ1
0.3cm POWŁOKA NA BAZIE EPOKSYDOWO–POLIURETANOWEJ
6.0–10.0cm POSADZKA BETONOWA
– ZBROJONA WŁÓKNEM POLIPROPYLENOWYM
– ZBROJONA NA POZIOM SKURCZOWYM
ROZMIESZANYM Z WŁÓKNA POLIPROPYLEN.
– FOLIATOWANA GO. 2-3 W
+2.0cm ZUŁA POLIETYLENOWA
10.0cm PŁYTY STYROPIANOWE FS–30
10.0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
+1.0cm PYŁ CEMENTOWO–WAPIENNY

PZ2
0.3cm POWŁOKA NA BAZIE EPOKSYDOWO–POLIURETANOWEJ
6.0–10.0cm POSADZKA BETONOWA
– ZBROJONA NA POZIOM SKURCZOWYM
ROZMIESZANYM Z WŁÓKNA POLIPROPYLEN.
– FOLIATOWANA GO. 2-3 W
+2.0cm ZUŁA POLIETYLENOWA
10.0cm PŁYTY STYROPIANOWE FS–30
10.0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
+1.0cm PYŁ CEMENTOWO–WAPIENNY

PZ2*)
0.3cm POWŁOKA NA BAZIE EPOKSYDOWO–POLIURETANOWEJ
6.0–10.0cm POSADZKA BETONOWA
– ZBROJONA NA POZIOM SKURCZOWYM
ROZMIESZANYM Z WŁÓKNA POLIPROPYLEN.
– FOLIATOWANA GO. 2-3 W
+2.0cm ZUŁA POLIETYLENOWA
10.0cm PŁYTY STYROPIANOWE FS–30
10.0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
+1.0cm PYŁ CEMENTOWO–WAPIENNY

PZ3
20.0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO

PZ3a
26.0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO

PZ4
15.0cm PREFABRYKAT ŻELBETOWY
– BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
+2.0cm ZUŁA POLIETYLENOWA
10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
10.0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
– KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
+1.0cm PYŁ CEMENTOWO–WAPIENNY

PZ5
15.0cm PREFABRYKAT ŻELBETOWY
– BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
+2.0cm ZUŁA POLIETYLENOWA
10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
10.0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
– KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

PZ6
2.0cm ŻYWICE PYLKANY 16/32
+2.0cm ZUŁA POLIETYLENOWA
10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
4.0–10.0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
– BETON ZE SPADKIEM
20.0cm PŁYTY ŻELBETOWEJ

PZ6a
2.0cm ŻYWICE PYLKANY 16/32
+2.0cm ZUŁA POLIETYLENOWA
10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
4.0–10.0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
– BETON ZE SPADKIEM
20.0cm PŁYTY ŻELBETOWEJ

PZ7
4.0cm PŁYTY ŻYWICZNE
– KONSTRUKCJA STALOWA (PŁYTY
WARSTWOWE DN=min.42dB)

PZ8
28.0/15.0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZE SPADKIEM

PZ9
1.0cm PŁYTA LAMINOWANA–WODOODPORNA
+2.0cm PŁYTA OSB4
5.0–10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
10.0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
+2.0cm PŁYTA OSB4
10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
+2.0cm PŁYTA OSB4
1.0cm PŁYTA LAMINOWANA–WODOODPORNA

PZ10
1.0cm PŁYTA LAMINOWANA–WODOODPORNA
+2.0cm PŁYTA OSB4
10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET./PODKONSTRUKCJA
+2.0cm PŁYTA OSB4
1.0cm PŁYTA LAMINOWANA–WODOODPORNA

PZ11
20.0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO

PZ12
0.3cm POWŁOKA EPOKSYDOWO–POLIURETANOWA
0.3–1.0cm POSYPKA Z PIASKU KWARCOWEGO
SCHODY ŻELBETOWE NA TRYBUNIE

POSADZKI WEWNĘTRZNE

PW1
2.0cm GRES
4.0cm KLEJ CEMENTOWY MCWODCHONA SIATKĄ
10.0cm ZUŁA POLIETYLENOWA
10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
10.0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
20.0cm PODKŁ. ŻELBETOWY
+1.0cm PYŁ CEMENTOWO–WAPIENNY

PW2
1.0cm WYGŁADZKA DYNAMOWA
4.0cm ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA
4.0cm KLEJ CEMENTOWY MCWODCHONA SIATKĄ
10.0cm ZUŁA POLIETYLENOWA
10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
10.0cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
20.0cm PODKŁ. ŻELBETOWY
+1.0cm PYŁ CEMENTOWO–WAPIENNY

PW3
1.0cm WYGŁADZKA DOV
4.0cm ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA
4.0cm KLEJ CEMENTOWY MCWODCHONA SIATKĄ
4.0cm STYROPIAN ELASTYCZNY
8.0cm PŁYTY ŻELBETOWY
+1.0cm PYŁ CEMENTOWO–WAPIENNY

PW4
2.0cm GRES
4.0cm KLEJ CEMENTOWY MCWODCHONA SIATKĄ
4.0cm STYROPIAN ELASTYCZNY
8.0cm PŁYTY ŻELBETOWY
+1.0cm PYŁ CEMENTOWO–WAPIENNY

PW5
2.0cm GRES
54.0cm BETON ŻELBETOWY
+1.0cm PYŁ CEMENTOWO–WAPIENNY
– PODWIESZENIA
– OPIT PODWIESZONY

PW6
10.0cm POSADZKA PODNIESIONA
50.0–110.0cm KANAŁ TECHNOLOGICZNY
– KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

PŁYTY WARSTWOWE

PD1
– PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA
– KONSTRUKCJA STALOWA 100x100x4 I T200
– SUFIT PODWIESZONY NA PODKONSTRUKCJI

PD2
– PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA
– KONSTRUKCJA STALOWA T200 I C200
– SUFIT PODWIESZONY NA PODKONSTRUKCJI

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SĄ W CENTYMETRACH
ŚREDNICE PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH W MILIMETRACH
NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE
O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

LEGENDA:
ŚCIANY/MATERIAŁY

ŚCIANY MUROWANE
IZOLACJA P.WILGOCIOWA
ŻELBET
IZOLACJA TERMICZNA
BETON
GŁADŹ CEMENTOWA

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02–634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23 tel/fax 844 88 81
e–mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant
arch. Anna KASPRZYK
arch. Anna SIWEK nr upr. 169/01/WŁ
arch. Maksymilian SKOTNICKI
tech. Krzysztof SZAŁKOWSKI
tech. Tomasz WIŚNIEWSKI

Sprawdzający
arch. Konrad STYKA
nr upr.: Wa – 13/2000

Branża
ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat
STADION PIŁKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
TRYBUNA VIP

Zawiera
PRZEKRÓJ K-K

Skala	Data	Nr. Rys.	Rew.
1:100	03/2009	W-TV-AP-4101	01