UWAGA: W WIDOKU FASADY NA POSZCZEGÓLNYCH TAFLACH SZKLANYCH OZNACZONO NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ FIRMY PILKINGTON TYP WARSTWY PRZEZIERNEJ LUB KOLORYSTYCZNEJ SZKŁA (SZKŁO BARWIONE W MASIE LUB SZKŁO Z FOLIĄ DEKORACYJNĄ NP. TROSIFOL) BĘDĄCEJ JEDNĄ Z WARSTW SZYBY ZESPOLONEJ, WEDŁUG OPISU TECHNICZNEGO. KOLORYSTYKĘ I RODZAJ PRZESZKLEŃ FASADY SYSTEMOWEJ PRZED ZAMÓWIENIEM SZKŁA UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.



WIDOK 1:50



PRZEKRÓJ A-A 1:50



RZUT PRZYZIEMIA 1:50



RZUT GALERII 1:50



DETAL MOCOWANIA ŚCIANY KURTYNOWEJ DO STROPU MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO PRZEKRÓJ 1:10



DETAL RYGLA ZE WZMOCNIENIEM ŚCIANY KURTYNOWEJ W OSIACH 14 - 20 PRZEKRÓJ 1:10



DETAL MOCOWANIA ŚCIANY KURTYNOWEJ I DASZKA DO SŁUPA ŻELBETOWEGO W OSIACH 15,16,18,19 RZUT 1:10



DETAL MOCOWANIA ŚCIANY KURTYNOWEJ I DASZKA DO STROPU MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO RZUT 1:10



DETAL MOCOWANIA ŚCIANY KURTYNOWEJ I DASZKA DO SŁUPA ŻELBETOWEGO W OSIACH 14,17,20 RZUT 1:10



DETAL MOCOWANIA ŚCIANY KURTYNOWEJ DO STROPU MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO RZUT 1:10



DETAL MOCOWANIA ŚCIANY KURTYNOWEJ DO STROPU MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO RZUT 1:10



DETAL MOCOWANIA ŚCIANY KURTYNOWEJ PRZEKRÓJ 1:10

DETAL B
RZUT MOCOWANIA KOŁNIERZA
1:10



UWAGA
KONIECZNE JEST ZACHOWANIE ODPOWIEDNIEJ KOLEJNOŚCI PRZY JEDNOCZESNYM MONTAŻU KOŁNIERZY OCHRONNYCH I PODNOSZENIU MASZTU.
ELEMENTY KOŁNIERZA ZE STALI NIERDZEWNEJ.
WYMIARY KOŁNIERZA SKORYGOWAĆ PO WYBRANIU MASZTU FLAGOWEGO.

DETAL B
PRZEKRÓJ B-B
1:10



DETAL B
PRZEKRÓJ C-C
1:10



DETAL A
WYKOŃCZENIE ŚCIANY ŻELBETOWEJ
1:10



UWAGA:
Ściana fasadowa słupowo-ryglowa:
Zaprojektowano ścianę osłonową systemu PONZIO NT 152 o konstrukcji szkieletowej słupowo-ryglowej o szerokości 52 mm z kształtowników aluminiowych Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1.
Konstrukcja szkieletowa ściany składa się ze słupów mocowanych punktowo do konstrukcji nośnej budynku (nadproża, stropy) oraz rygli przymocowanych do słupów aluminiowych za pośrednictwem elementów złącznych. Uszczelki, przekładki termiczne i inne akcesoria mocujące i uszczelniające połączenia należy dobierać w zależności od grubości wypełnienia na podstawie dokumentacji systemowej.
Dla kształtowników aluminiowych, które nie są narażone na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, dopuszcza się wykończenie w stanie nie powleczonego „surowego" aluminium.
Współczynnik przenikania ciepła (dla ramy) odpowiada grupie materiałowej 2.1 wg DIN 4108.
W górnym pasie konstrukcji, na całej szerokości ściany słupowo-ryglowej zamocowano od zewnątrz stelaż z lamelami zacieniającymi o przekroju typu „Z" za pośrednictwem mocowania systemowego Ponzio NT.
Takie samo mocowanie zastosowano do montażu elementów mocujących szklane zadaszenia nad wejściami oraz podtrzymujące je podciągi ze stali lakierowanej. W miejscach mocowania zadaszeń słupy aluminiowe dozbroić we wzmocnienie systemowe na całej wysokości górnej kondygnacji.
Pomiędzy osiami 16-17 i 17-18 nie występuje mocowanie pośrednie słupów aluminiowych. W miejscach tych należy wykonać rygle aluminiowe ze wzmocnieniem wewnętrznym na szerokość 2-ch pól (długość 4950mm). Słupy mocowane do rygla za pomocą złączki systemowej NT450/08 (mocowanie ruchome). W słupie górnym, nad samym ryglem zamocować odwodnienie NT330 w celu odprowadzenia ewentualnych skroplin.
Ściana słupowo-ryglowa powinna być wykonana zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie dla każdego obiektu – na podstawie dokumentacji systemowej oraz wykonanych obliczeń statycznych.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SĄ W CENTYMETRACH
ŚREDNICE PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH W MILIMETRACH
NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

RYSUNEK STANOWI WYTYCZNE GABARYTOWO – ILOŚCIOWE ORAZ SUGEROWANE TYPOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE DO SPORZĄDZENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23 tel/fax 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant
arch. Anna KASPRZYK nr upr. 169/01/WE
arch. Anna SIWEK
arch. Maksymilian SKOTNICKI
tech. Krzysztof SZAŁKOWSKI
tech. Tomasz WIŚNIEWSKI

Sprawdzający
arch. Konrad STYKA
nr upr.: Wa – 13/2000

Branża	ARCHITEKTURA
	PROJEKT WYKONAWCZY
Temat	STADION PIŁKARSKI W GDYNI PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5 TRYBUNA VIP
Zawiera	WYTYCZNE WYKONANIA ŚCIANY FASADOWEJ

Skala	Data	Nr. Rys.	Rew.
1:10, 1:50	03/2009	W-TV-AD-4360	01