



Slup S-1 – szt.6



Slup S-1a – szt.4



- UWAGI:
1. Projekt konstrukcji należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, projektem architektury i branżowymi.
 2. Konstrukcje stalowe wykonywać i montować zgodnie z:
 - PN-B-06200: 2002 – Konstrukcje stalowe budowlane.
 - Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
 - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Część III "Konstr. stalowe"
 3. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
 4. Zamiast spawania elektrodami można stosować inne, co najmniej równorzędne, metody spawania, np. metoda MAG z odpowiednim drutem rdzeniowym.
 5. Wszystkie spoiny wykonywać na całych dostępnych długościach styków. Widoczne spoiny szlifować. Nieopisane spoiny wykonać o max. grubościach wg PN-90/B-03200.
 6. Elementy konstrukcji zabezpieczyć przed wandalizmem. Nakretki zesparować punktowo ze śrubami.
 7. Konstrukcję można wykonywać wyłącznie na podstawie zaakceptowanej przez autorów niniejszego opracowania dokumentacji warsztatowej. Jej wykonanie należy do Wykonawcy konstrukcji.
 8. Konstrukcję należy dostosować do konkretnego rozwiązania pokrycia membrana (wykonać odpowiednie blachy do mocowania membrany i lin napinających membrane).
 9. Śruby M20 – 10.9(10) (cynkowane) spręzać do uzyskania siły sprężającej 172kN. Moment dokręcenia wg danych producenta. Gwint, nakretki i podkładki lekko naoliwić.
 10. Kątów osadzić w konstrukcji żelbetowej przed betonowaniem.
 11. Montaż elementów konstrukcji powinien być prowadzony w odpowiedniej kolejności umożliwiającą spawanie wszystkich elementów konstrukcji.

STAL 18G2A (S355)
ELEKTRODY EB 150
STAL St3S (S235)
ELEKTRODY EA 146
ER 146

sp STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK 02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23 tel./fax 844 88 81 e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl			
Projektant	mgr inż. Andrzej KOŁDEJ dr inż. Stanisław WIERZBICKI		
Branża	KONSTRUKCJA		
Temat	PROJEKT WYKONAWCZY STADION PIŁKARSKI GOSIR PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ W GDYNI TRYBUNA VIP		
Zawiera	ELEMENTY KONSTRUKCJI SŁUPY S-1, S-1a		
Skala	1:20	Data	03/2009
Nr. Rys.	W-TV-KD-4501	Rev.	00