

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH
SIĘGNIĘCIE PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH W MILIMETRACH
OBRAMOWANIE WYKONAWCZY ROBÓT JEST SPRAWOWIZACJA
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE
O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

RYSUJEK STANOWI WYTYCZNE GABARYTOWE – LICOŚCOWE
OPRACZ SPOSÓBOMI WYKONANIA TECHNICZNE
DO SPORZĄDZENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH

UWAGI

Uziębienie elementów słupowych wykonac wg proj.
elektrycznego na etapie wyławiania elementów żelbetonowych
trybun lub w inny sposób uzgodzony z projektantem
architektury i elektryki. Wszystkie elementy metalowe
na trybunach muszą być uziębione.
Rysunek stanowi wytyczne gabarytowo-ilościowe oraz
sugerowane typowe rozwiązania techniczne służące
do sporządzenia rysunków warsztatowych.
Wprowadzenie zmian wymaga zatwierdzenia projektanta.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie
i malować proszkowo na kol. RAL 7036
Kolory wklejane.
Wykonanie poprzedzić inwentaryzacją, o zmianach
powiadamiać projektanta.

Wszystkie elementy słupowe konstrukcji zespawac
spoinami 3mm.

No wysokości wiszących urządzeń sanitarnych umieścić
belkę – 100x100x4 (wspawac między słupkami
podkonstrukcji ścianki warstwowej).

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Miłocińska 23
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant arch. Anna KASPRZYK nr upr. 169/01/WL

arch. Anna SWEK
arch. Kamila KAMIŃSKA
tech. Krzysztof SZALCOWSKI
tech. Tomasz WIŚNIEWSKI

Sprowadzający arch. Konrad STYKA nr upr.: Wa – 13/2000


ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

STADION PIŁKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
TRYBUNY VIP



WYTYCZNE WYKONANIA POM. GASTRONOMICZNEGO

Skala	Data	Nr rys.	W-TV-AD-4388	Nr w.
1:50	03/2009			01




DETAIL 6 - WIDOK 1:50

A




DETAIL 7 - PRZEKROJ 1:50

A



DETAIL 6 - RZUT 1:50



DETAIL 7

DETAIL 6

RZUT 1:500

UWAGA
Bar z pomieszczeń
nr E2a.1.046-48
wykonać analogicznie
do baru z pomieszczeń
nr E2a.1.080-83