
droga samochodowa
istn. linia SN 0105 + istn. kabel sterowniczy
3x(YHAKXS 1x120/50)
istn. linia SN 0105 + istn. kabel sterowniczy
3x(YHAKXS 1x120/50)
linia kablowa SN 0105
3x(XRUHAKXS 1x120/50)
+ XzTKMXpw 10x4x0,8
mufa kablowa
JHP-20-CX1 120-240
3x(XRUHAKXS 1x120/50)
mufa kablowa
JSP-CX40 0,5-1,5
XzTKMXpw 4x10x0,8
mufa kablowa
JLP-CX4 70-120
YAKY 4x120
mufa kablowa
JLP-CX4 70
YKY 4x70
mufa kablowa
JLP-CX4 120
YKY 4x120
rura osłonowa
DVK 160
czerwona
rura osłonowa
DVK 160
czerwona
rura osłonowa
DVK 110
niebieska
rura osłonowa
DVK 110
niebieska
rura osłonowa
DVK 110
niebieska
rura osłonowa
DVK 110
niebieska
rura osłonowa
DVK 110
niebieska
rura osłonowa
DVK 110
niebieska
rura osłonowa
DVK 110
niebieska
rura osłonowa
DVK 110
niebieska
rura osłonowa
3x DVK 110
niebieska
rura osłonowa
4x DVK 110
niebieska
rura osłonowa
2x DVK 160
czerwona
YKY 4x70
zasil. ILS
YKY 4x120
zasil. ILS
YAKY 4x120
zasil. SDD1,
SDD2 i ATU
YAKY 4x150
zasil. ZK-3
istn. linię SN 0104 należy odkopać
na odcinku umożliwiającym
wprowadzenie kabli do proj. stacji T-3a,
następnie po uprzednim odłączeniu i
uziemieniu kabla z obu stron przeciąć,
wycofać i wprowadzić do stacji
istn. linia kablowa SN 0104
3x (YHAKXS 1x120/50)
ze stacji T-2634 (T-8)
YAKY 4x25
zasil. Hangarów
nr 17, 16 i 15
tymczasowa droga
dojazdowa z płyt
JOMB 100x75x12
nowa
lokalizacja stacji
T-2642 (T-3a)
opaska z płyt
chodnikowych
50x50
kontener pod
istniejący agregat
prądotwórczy 55 kVA
YAKY 4x25
zasil. Hangarów
nr 16 i 15
17
16
15
11
12
stacja PZ-L
istniejąca stacja
T-2640 (USR II)
istn. linia SN 0105 + istn. kabel sterowniczy
3x(YHAKXS 1x120/50)
XzTKMXpw 10x4x0,8
istn. odcinek linii SN 0105 + istn. odcinek kabla sterowniczego
DO DEMONTAŻU
3x (YHAKXS 1x120/50)
istniejąca stacja
T-2642 (T-3a)
DO DEMONTAŻU
ZK-3
Podczas demontażu stacji T-3a
należy zlokalizować kable zasilajace
obiekt teletechniczny, wartownię oraz
hangary nr 11 i 12, a następnie odkopać
na odcinku umożliwiającym wycofanie
wspomnianych kabli do złącza ZK-3
wartownia
budel
PROFESJONALNE BIURO PROJEKTOWE
80-353 Gdańsk ul. Poznańska 7
tel./fax (058) 342 41 09
NIP 9570985061, Regon 220518092
biuro@bud-el.pl
Inwestor: Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.
Inwestycja: Przystosowanie Lotniska Oksywie do wymogów lotnictwa cywilnego
Imię i nazwisko
Nr uprawnień
Podpis
AUTOR PROJ. mgr inż. Jerzy Ustarbowski upr. bud. proj. POM/0014/PWOE/04
OPRACOWAŁ Andrzej Ustarbowski
OPRACOWAŁ
SPRAWDZIŁ mgr inż. Jacek Prociński upr. bud. proj. POM/0159/POOE/07
Br. Elektryczna
Dok. techniczna
Data: 27.05.2011
1:1000
Nazwa rysunku: Plan sytuacyjny
Rys. EL-01
Opracowanie chronione prawie Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. Nr 24/94 z 23. lutego 1994)