

moc transformatorów i kontenerowej elektrowni awaryjnej
dotyczy tylko systemu ALPA-ATA
W procesie projektowania musi uwzględnić inne odbiory zasilane
z rozdzielni RNNG

Jednostka projektowa	**JBLot** specjalistyczne usługi projektowe. Jan Bekisz 85-625 Bydgoszcz ul. Generalska 42B NIP 953-136-46-10			Nr arch.
Inwestor	Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp.z o.o. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-341 Gdynia			Skala:
Inwestycja	Przystosowanie lotniska OKSYWIE do wymogów lotniska cywilnego			
Tytuł opracowania	Program funkcjonalno - użytkowy na montaż znaków podświetlanych do lądowania w kategorii I.			Nr rys. EZ 4
Tytuł rysunku	Schemat włączenia obwodu nr 19 zasilania znaków pionowych do systemu ALPA - ATA lotniska OKSYWIE			
Projektował	mgr inż. Jan BEKISZ	UAN-KZ-7210/160/89 KUP/IE/0096/01	Podpis	Data 10.09.2011
Opracował	mgr inż. Jan BEKISZ	UAN-KZ-7210/160/89 KUP/IE/0096/01	Podpis	Data 10.09.2011