



NR. OBWODU				BH1	BH2	RH/1	RH/2	RH/3	RH/4	RH/5	RH/6			RH/7	RH/8	RH/9	RH/10	RH/11	RH/12	RH/13	RH/14	RH/15	RH/16	RH/17	RH/18	RH/19	RH/20	RH/21
NAZWA	ZASILANIE	OCHRONNIK PRZEP- KŁASA C	KONTROLA OBEJŚCISCI NAPIĘCIA	Biurowy nr 1 handlingu	Biurowy nr 2 handlingu	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne (II etap)	Oświetlenie ewakuac. kierunkowe	Zabezpieczenie różnicowe		Gniazda dedykowane	Gniazda dedykowane	Gniazda dedykowane	Gniazda ogólne	Gniazda kuchni	Gniazda szczelne	Gniazda ogólne	Gniazda szczelne	Gniazda szczelne	Gniazdo 3-f	Klimatyzacja	Kuchnia powierzchnia	Gniazda szczelne (II etap)	Gniazdo 3-f (II etap)	Oświetlenie LED
LOKALIZACJA				1.7.11	1.7.12	1.7.01±0.3 1.7.08	1.7.04±0.7	1.7.09±0.1	1.9.01±0.4	1.9.05	2.3.10			1.7.01	1.9.01	1.9.01	1.7.01 1.7.08	1.7.08	1.7.04±0.7	1.9.01	1.7.09±0.1	1.9.02±0.4	1.7.09	1.7.01 1.7.08	1.9.04	1.9.02±0.4	1.7.09	
P [W]				10000	10000	772	1220	792	840	432	100			900	900	900	1200	1200	2000	1400	1500	2000	3000	100	3700	2000	3000	250

Inwestor: PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO Sp. z o.o. Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia	Nazwa i adres obiektu: BUDYNEK LOTNISKOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z POMIESZCZENIAMI DLA SŁUŻB LOTNISKOWYCH Kosakowo, dz. nr ewid. 1090/2, obręb 0007 Pogórze
Projektant – konsorcjum:  POLEKO Sp. z o.o. ul. Nieborowska 18/3, 80-034 Gdańsk tel. +48 58 305 45 15, fax +48 58 305 45 15  ARPRO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. ul. Kartuska 278, 80-125 GDANSK tel. + 48 58 322 11 21, fax. + 48 58 325 42 89	Nazwa rysunku: ROZDZIELNICA RH - SCHEMAT