



NR OBWODU				B0-K1	B0-K1	RBOW	RBOW/1	RBOW/2	RBOW/3	RBOW/4	RBOW/5	RBOW/6	RBOW/7	RBOW/8	RBOW/9
NAZWA	ZASILANIE	OCHRONNIK PRZEP. klasa C	KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA	Biuro nr 1 komercja	Biuro nr 2 komercja	Części wspólne biur	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ewakuac. kierunkowe	Gniazdo ogólne	Gniazda łazienki	Klimaty-zacja (częściowo II etap)	Kurtyna powietrzna	Kurtyna powietrzna	Oświetlenie LED
LOKALIZACJA				1.10.01	1.10.05		1.10.04	1.10.02±03	1.10.01±02	1.10.04	1.10.02±03	1.10.01 1.10.04	1.10.01	1.10.05	1.10.01 1.10.05 1.7.11÷12
P [W]				10000	10000	9000	260	520	100	1000	1000	100	3700	3700	250

Investor:

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO Sp. z o.o.
Al. Marszałka Piłsudskiego 18,
81-378 Gdynia

Projektant – konsorcjum:

POLEKO

POLEKO Sp. z o.o.
ul. Nieborowska 18/3, 80-034 Gdańsk
tel. +48 58 305 45 15, fax +48 58 305 45 15

arpro

ARPRO
PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o.
ul. Kartuska 278, 80-125 GDAŃSK
tel. + 48 58 322 11 21, fax. + 48 58 325 42 89

Nazwa i adres obiektu:

BUDYNEK LOTNISKOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Z POMIESZCZENIAM I DLA SŁUŻB LOTNISKOWYCH
Kosakowo, dz. nr ewid. 1090/2, obręb 0007 Pogórze

Nazwa rysunku:

ROZDZIELNICA TL-B0 - RBOW - SCHEMAT

Funkcja

Projektant

Sprawdzający

Opracowanie

Imię i nazwisko

mgr inż. Mirosław Wróblewski

inż. Małgorzata Bryćko-Krauzo

Specjalność

elektryczna

elektryczna

Nr uprawnień

4509/Gd/90

POM/0005/PWOE/06

Podpis

Data:

21.09.2011

Faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

Brzoza:

IE

Skala:

–

Nr rys.:

PW_R_L_E_34_0

Revizja

0

Investycja

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO