



NR OBWODU				ROSO/1	ROSO/2	ROSO/3	ROSO/4	ROSO/5	ROSO/CZ	ROSO/6	ROSO/7	KAM 11	KAM 12
NAZWA	ZASILANIE	OCHRONNIK PRZEP. klasa C	KONTROLA OBECDNOSC I NAPIECIA	Oswietlenie ogolne	Oswietlenie ogolne	Oswietlenie ogolne	Oswietlenie ogolne	Oswietlenie tarasu	Czujnik zmierz-chnowy	ROP (oswietlenie przeszkod.)	Oswietlenie ewakuac.kierunkowe	Kamery PK43÷PK46	Kamery PK47÷PK49
LOKALIZACJA				4.11.13	4.11.01	4.11.05÷09	4.11.02÷04	taras	taras	4.11.06	4.11.01	4.1.03 zewngtrz	4.1.03 zewngtrz
P [W]				672	416	560	220	245		886	100	400	300

Inwestor:  PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO Sp. z o.o. Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia		Nazwa i adres obiektu:  <b>BUDYNEK LOTNISKOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z POMIESZCZENIAMI DLA SŁUŻB LOTNISKOWYCH Kosakowo, dz. nr ewid. 1090/2, obręb 0007 Pogórze</b>	
Projektant – konsorcjum:  <div></div> <p>POLEKO Sp. z o.o. ul. Nieborowska 18/3, 80-034 Gdańsk tel. +48 58 305 45 15, fax +48 58 305 45 15</p> <p>ARPRO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. ul. Kartuska 278, 80-125 GDANSK tel. + 48 58 322 11 21, fax. + 48 58 325 42 89</p>		Nazwa rysunku:  <b>ROZDZIELNICA ROŚO - SCHEMAT</b>	
Inwestycja			

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	
Projektant	mgr inż. Mirosław Wróblewski	elektryczna	4509/Gd/90		
Sprawdzający	inż. Męgorzato Brycko-Krouza	elektryczna	POM/0005/PWCE/06		
Opracowanie					
Data:	Faza:	Branża:	Skala:	Nr rys.: PW_R_E_50_0	Rewizja: 0
21.09.2011	PROJEKT WYKONAWCZY	IE	–		